






D811816_11 03-05-21

SCHEDA OPZIONALE
OPTIONAL BOARD
CARTE EN OPTION
ZUSATZKARTE
TARJETA OPCIONAL
OPTIONELE KAART

PLACA OPCIONAL
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ
KARTA OPCJONALNA
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА
VOLITELNÁ KARTA
OPSIYONEL KART



ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION MANUAL
INSTRUCIONES DE INSTALACIÓN
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
MONTAGEANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE INSTALACION
INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
INSTRUKCJE INSTALACJI
ІНСТРУКЦІЇ ПО УСТАНОВКЕ
POKYNY PRO INSTALACI
MONTAJ BILGILERI

B EBA RS 485 LINK B EBA BLUE GATEWAY B EBA RS 485 GATEWAY



AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =



FIG.A

Connessione da fare solo se presente in morsetto "0"
 Connection to be made only if present in terminal "0"
 Connexion à ne faire qu'en présence de "0" sur la borne
 Anschluss nur erforderlich, wenn die Klemme "0" vorhanden ist.
 Conexión para hacer solo si está presente en el borne «0»
 Verricht de aansluiting uitsluitend als deze in de aansluitklem "0" aanwezig is



Conexão a ser feita apenas se estiver presente em garra "0"
 Σύνδεση που πρέπει να κάνει μόνο αν υπάρχει στον ακροδέκτη "0"
 Pojúčenie nakeľžu vykonať, keď je obsadená zásuvka "0"
 Выполни́ть подклю́чение то́лько если име́ется за́жим «0»
 Припо́jení je třeba provést, pouzře pokud je ve svorce "0"
 Багла́нти, садеце "0" клемени мекуат исе упринципалдир

LEGENDA - KEY - LEGENDE - LEGENDE
 LEYENDA - LEGENDA - LEGENDA - ЛЕГЕНДА
 LEGENDA - УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ - ANLÄSSLAR

= ON

= OFF

Max.32 centrali / Max.32 control panels / Maxi 32 centrales
 Max.32 Steuergeräte / Max.32 centrales / Maxi32 centrales
 Макс.32 центрaли / Макс.32 кертрикс / макс.32 / Макс.32 центрaли
 Макс.32 řídících jednotek / MMax.32 santral



A	B	C	D	E	F
*	-	-	-	-	-
comanda					

* Comanda, Controls,
 Commande,
 Steuert,
 Acciona, Bestuurt,
 Comanda, Ελέγχει,
 Elementy sterownicze,
 Управляе́т, Ovládání,
 Kumanda eder



SM → Modo seriale / Serial mode / Mode série / Serieller Modus / Modo serial / Serielle modus / Modo serial / Σειριακή Λειτουργία / Последовательный режим / Sériový režim / Seri mod
 ADD → Indirizzo/Address / Adresse / Dirección / Adres / Endereco / Διεύθυνση / Adres / Адрес / Adres / Adres

FIG.B



Max.32 centrali / Max. 32 control panels /
 Maxi 32 centrales / Max. 32 Steuergeräte /
 Máxi 32 centrales / Max.32 centrales Max.32 centrałs /
 Max.32 централс доудбес / Maks. 32 centrali
 Макс.32 блока управления / Max.32 řídících jednotek /
 Max. 32 santral


Connessione da fare solo se presente in morsetto "0"
 Connexion to be made only if present in terminal "0"
 Connexion à ne faire qu'en présence de "0" sur la borne
 Anschluss nur erforderlich, wenn die Klemme "0" vorhanden ist.
 Conexión para hacer solo si está presente en el borne «0»
 Vericht de aansluiting uitsluitend als deze in de aansluitkleem "0" aanwezig is

Соедінєня серйїїла аренас се естївер прєсєнтє ем гарра "0"
 Сїудбєс поу прєдєлї ва кїмєтє јоуо ау іпдїфєрє атуу акурбєкт "0"
 Родзєчєнє нєлєзу уїкїпак, јєсї јєст аєвєсє нє зєсїку "0"
 Вїпїлнєнїє пїдкїєчєнїє, тїлькї еслї імєєтєя зєкїм "0"
 Pripojeni je treba provést, pouze pokud je ve svorce "0"
 Bağlantı, sadece "0" klemens mevcut ise yapılmalıdır

B



ВІДЛЮТІТЬ



SM → Modo seriale / Serial mode / Mode série / Serieller Modus / Modo serial / Серійєлєкї Мєтїфїрє / Τηυή ζερεγєрїу / Τηυή ζερεγєрїу / Последовательный режим / Sériový řєžїm / Seri mod
 ADD → Indirizzo / Address / Adresse / Dirección / Adres / Endereç / Διєυδїνυη / Adres / Adresse / Adres

FIG.C

LEGENDA - KEY - LÉGENDE - LEGENDE
 LEYENDA - LEGENDA - LEGENDA - УПОМИНКА
 LEGENDA - УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ - ANLAMLAR

 = ON

 = OFF

Connessione da fare solo se presente in morsetto "0"
 Connection to be made only if present in terminal "0"
 Connexion à ne faire qu'en présence de "0" sur la borne
 Anschluss nur erforderlich, wenn die Klemme "0" vorhanden ist.
 Conexión para hacer solo si está presente en el borne «0»
 Verriicht de aansluiting uitsluitend als deze in de aansluitkleem "0" aanwezig is
 Conexão a ser feita apenas se estiver presente em garrã "0"
 З'єднаєть поєднати тільки якщо є контакт на застібці "0"
 Pádrženie naležu v'uzkopas, jesti jest obecne na zastisku „0“
 Выполниť под'єднання, тільки якщо є контакт на застібці «0»
 Pripojení je třeba provést, pouze pokud je ve svorce "0"
 Bağlantı, sadece "0" klemmens mevcutt ise yapılmalıdır






FIG.D




Connessione da fare solo se presente in morsetto "0"
 Connexion to be made only if present in terminal "0"
 Connexion à ne faire qu'en présence de "0" sur la borne
 Anschluss nur erforderlich, wenn die Klemme "0" vorhanden ist.
 Conexión para hacer solo si está presente en el borne «0»
 Verriicht de aansluiting uitsluitend als deze in de aansluitklem "0" aanwezig is
 Conexão a ser feita apenas se estiver presente em garra "0"
 З'єднайте провід тільки якщо він присутній у шпильці отвору акроб'єкції "0"
 Povezave naleže uvrstiti tek ako je prisutna na završku „0“
 Выполни́ть подклю́чение, то́лько если име́ется за́жим «0»
 Pripojení je třeba provést, pouze pokud je v svorce "0"
 Bağlantı, sadece "0" klemens mevcutt ise yapılmalıdır



SM --> Modo seriale / Serial mode / Mode série / Serieller Modus / Modo serial / Σειρακτκ λειτουργία / Труб szeregowy / Последовательный режим / Sériový režim / Seri mod
ADD --> Indirizzo / Address / Adresse / Dirección / Адрес / Adresse / Адрес / Адрес / Adresse / Adresse

FIG.E



Queste schede sono compatibili solo con centrali che utilizzano il protocollo U-link.

1) Fig.A. Collegamento seriale Centrali mediante scheda B EBA RS 485 LINK

Questo collegamento prevede la connessione di più centrali utilizzabile per il funzionamento centralizzato di più automazioni. In questo modo è possibile, con un unico comando ricevuto dalla centrale Master, eseguire l'apertura o la chiusura di tutte le automazioni connesse allo stesso Indirizzo. Il numero di Indirizzo consente di creare dei gruppi di automazioni ognuna delle quali rispondente al proprio Master. Ogni Indirizzo può avere un solo Master. Il Master dell'Indirizzo 0 controlla anche i Master e gli Slave degli altri Indirizzi. Attenzione: la prima centrale della rete dev'essere un Master. Massimo 32 centrali collegabili per rete. Vedi esempio Fig.A.

CABLAGGI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO:

La centrali sono collegate tra di loro con i 3 fili relativi alle schede di interfaccia B EBA RS 485 LINK. Utilizzare esclusivamente un doppino di tipo telefonico. Nel caso si utilizzi un cavo telefonico con più coppie risulta indispensabile utilizzare i fili della stessa coppia (A-B). La lunghezza del cavo tra un modulo e l'altro non deve superare i 250m.

IMPOSTAZIONI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO:		
	Logiche su centrali di comando	Impostazioni Dip switch su B EBA RS 485 LINK
Prima centrale della rete: Master	Modo seriale = 1. Indirizzo = "numero indirizzo di appartenenza".	DIP1=ON DIP2=ON DIP3=ON DIP4=ON
Centrali Master interne alla rete		DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=OFF DIP4=OFF
Centrali Slave	Modo seriale = 0. Indirizzo = "numero indirizzo di appartenenza".	DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=OFF DIP4=OFF
Centrale più lontana	Modo seriale = 0 (se slave) e 1 (se Master). Indirizzo = "numero indirizzo di appartenenza".	DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=ON DIP4=ON

2) Fig.B/C. Collegamento seriale U-Link

Il modulo B EBA BLUE GATEWAY e B EBA RS 485 GATEWAY consentono la connessione di un supervisore* alla rete locale di dispositivi BFT U-link compatibili tramite tecnologia wireless Bluetooth per UNI BLUE e tramite doppino RS 485 per UNI-SER.

B EBA BLUE GATEWAY e B EBA RS 485 GATEWAY vanno collegati all'unico dispositivo della rete locale con indirizzo 0. Ogni dispositivo della rete deve avere un indirizzo diverso. Con un supervisore* U-link è possibile indirizzare ciascun dispositivo della rete U-link locale e gestire parametri, impostazioni, trasmettitori e diagnostica.

Per le caratteristiche relative al supervisore e alle funzioni disponibili fare riferimento al relativo manuale.

La rete è composta da un dispositivo con modulo B EBA BLUE GATEWAY/B EBA RS 485 GATEWAY a cui sono connessi via doppino tutti gli altri dispositivi con seriale U-link.

La rete minima è composta dal singolo dispositivo con indirizzo 0 con modulo B EBA BLUE GATEWAY/B EBA RS 485 GATEWAY.

CABLAGGI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO:

Le centrali sono collegate tra di loro con i 3 fili relativi alle schede di interfaccia B EBA RS 485 LINK. Utilizzare esclusivamente un doppino di tipo telefonico. Nel caso si utilizzi un cavo telefonico con più coppie risulta indispensabile utilizzare i fili della stessa coppia (A-B). La lunghezza del cavo tra un modulo e l'altro non deve superare i 250m.

Attenzione: nel caso in cui in una centrale sia connessa contemporaneamente:

-una scheda B EBA RS 485 GATEWAY e

-una ricevente esterna

e si voglia comunicare contemporaneamente:

• da PC alla scheda B EBA RS 485 GATEWAY via adattatore 485

• dallo stesso PC alla scheda ricevente esterna attraverso l'uso di U-Prog,

è necessario scollegare la ricevente esterna dall'alimentazione a 24V fornita dalla centrale. (Fig. E).

IMPOSTAZIONI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO:		
	Logiche su centrali di comando	Impostazioni Dip switch
Prima centrale della rete con modulo B EBA BLUE GATEWAY	Modo seriale = 0. Indirizzo = 0.	
Prima centrale della rete con modulo B EBA RS 485 GATEWAY		
Centrali con modulo B EBA RS 485 LINK	Modo seriale = 0. Indirizzo = da 1 a 127 (ogni centrale deve avere un indirizzo diverso l'uno dall'altro).	DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=OFF DIP4=OFF
Centrale più lontana con B EBA RS 485 LINK		DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=ON DIP4=ON

3) Fig.D. Collegamento seriale Ante contrapposte.

Questo collegamento prevede la connessione di due centrali per il controllo centralizzato di due barriere/cancelli contrapposti. In questo caso la centrale Master comanderà simultaneamente la chiusura e l'apertura della centrale Slave.

CABLAGGI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO:

- La centrale Master e la centrale Slave sono collegate tra di loro con i 3 fili relativi alle schede di interfaccia B EBA RS 485 LINK. Utilizzare esclusivamente un doppino di tipo telefonico. Nel caso si utilizzi un cavo telefonico con più coppie risulta indispensabile utilizzare i fili della stessa coppia (A-B). La lunghezza del cavo tra un modulo e l'altro non deve superare i 250m.

- Tutti i comandi di attivazione, nonché i telecomandi devono riferirsi alla scheda Master;

- Tutte le fotocelle (verificate e non) devono essere collegate al Master;

- Le coste di sicurezza (verificate e non) dell'anta Master devono essere collegate alla centrale Master;

- Le coste di sicurezza (verificate e non) dell'anta Slave devono essere collegate alla centrale Slave.

IMPOSTAZIONI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO:

- Nella centrale Master vanno configurate le logiche Modo seriale = 3 e Indirizzo = 0

- Nell'B EBA RS 485 LINK collegato alla centrale Master tutti i Dip switch devono essere a ON

- Nella centrale Slave vanno configurate le logiche Modo seriale = 2 e Indirizzo = 0

- Nell'B EBA RS 485 LINK collegato alla centrale Slave i DIP 1 e DIP 2 devono essere a OFF e i DIP 3 e DIP 4 a ON

IMPOSTAZIONI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO:		
	Logiche su centrali di comando	Impostazioni Dip switch su B EBA RS 485 LINK
Centrale Master	Modo seriale = 3. Indirizzo = 0	DIP1=ON DIP2=ON DIP3=ON DIP4=ON
Centrale Slave	Modo seriale = 2. Indirizzo = 0.	DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=ON DIP4=ON

DATI TECNICI	
Temperatura di funzionamento	-20°/+50°C
Distanza max connessione Bluetooth: Tra B EBA BLUE GATEWAY e Programmatore wireless	20 m
Distanza max connessione con cavo: -Tra B EBA BLUE GATEWAY/B EBA RS 485 GATEWAY e B EBA RS 485 LINK -Tra B EBA RS 485 LINK e B EBA RS 485 LINK	250 m
Distanza max lunghezza rete	500 m ^{*1}
N°. Max dispositivi su rete 485	32 ^{*2}
Banda B EBA BLUE GATEWAY	2400 - 2483,5 MHz
Potenza B EBA BLUE GATEWAY	Max average 30mW EIRP
Dimensioni	42 x 29 mm (HxL)

* Con supervisore si intende o un programmatore palmare o un software di gestione.

^{*1} la lunghezza max della rete può essere prolungata usando un repeater RS 485.

^{*2} il numero di dispositivi può essere aumentato fino a 128 utilizzando un repeater RS 485.

These boards are compatible only with control panels using the U-link protocol.

1) Fig.A. Serial connection of Control panels via B EBA RS 485 LINK board
This connection involves connecting a number of control panels and can be used for the centralized operation of a number of automated devices. That way, all the automated devices connected to the same Address can be opened or closed with a single command received from the Master control panel. The Address number allows you to create groups of automated devices, each of which answers to its own Master. Each Address can have only one Master. The Master of Address 0 also controls the Masters and Slaves of the other Addresses. Caution: the first control panel in the network must be a Master. The maximum number of control panels that can be connected in a single network is 32. See example in Fig.A.

WIRING REQUIRED FOR OPERATION:

The control panels are connected to each other with 3 wires relating to the B EBA RS 485 LINK interface boards. Use twisted pair cabling only. When using a telephone cable with more than one pair, it is essential to use wires from the same pair (A-B). The length of the cable between one module and the next must not be greater than 250 m.

SETTINGS REQUIRED FOR OPERATION:		
	Logic on control panels	Dip switch settings on B EBA RS 485 LINK
First control panel in network: Master	Serial mode = 1. Address = "assigned address number".	DIP1=ON DIP2=ON DIP3=ON DIP4=ON
Master control panels within network		DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=OFF DIP4=OFF
Slave control panels	Serial mode=0. Address = "assigned address number".	DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=OFF DIP4=OFF
Control panel furthest away	Serial mode = 0 (if slave) and 1 (if Master). Address = "assigned address number".	DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=ON DIP4=ON

2) Fig.B/C. U-Link serial connection

The B EBA BLUE GATEWAY and B EBA RS 485 GATEWAY modules allow you to connect a supervisor* to the local network of compatible BFT U-link devices by means of wireless Bluetooth technology for UNI-BLUE and by means of RS-485 twisted pair cabling for UNI-SER. B EBA BLUE GATEWAY and B EBA RS 485 GATEWAY must be connected to the only local network device with the address 0. Each network device must have a different address. Using a U-link supervisor*, you can address each device in the local U-link network and manage parameters, settings, transmitters and diagnostics.

For information on the features of the supervisor and available functions, refer to the relevant manual. The network is made up of a device with a B EBA BLUE GATEWAY / B EBA RS 485 GATEWAY module to which all the other devices are connected using twisted pair cabling in a U-link serial connection. The smallest possible network is made up of a single device with the address 0 with a B EBA BLUE GATEWAY / B EBA RS 485 GATEWAY module.

WIRING REQUIRED FOR OPERATION:

The control panels are connected to each other with 3 wires relating to the B EBA RS 485 LINK interface boards. Use twisted pair cabling only. When using a telephone cable with more than one pair, it is essential to use wires from the same pair (A-B). The length of the cable between one module and the next must not be greater than 250 m.

Warning: if a control panel is simultaneously connected to:

- a B EBA RS 485 GATEWAY board and
 - an external receiver
- and simultaneous communications are required:
- from the PC to the B EBA RS 485 GATEWAY board via 485 adapter
 - from the same PC to the external receiver board using U-Prop, disconnect the external receiver from the 24V control panel power supply (Fig. E).

SETTINGS REQUIRED FOR OPERATION:		
	Logic on control panels	Dip switch settings
First control panel in network with B EBA BLUE GATEWAY	Serial mode = 0. Address = 0.	DIP1=ON DIP2=ON DIP3=ON DIP4=ON
First control panel in network with B EBA RS 485 GATEWAY module		

Control panels with module B EBA RS 485 LINK	Serial mode = 0. Address = from 1 to 127 (each control panel must have a different address from the others).	DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=OFF DIP4=OFF
Control panel furthest away with B EBA RS 485 LINK		DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=ON DIP4=ON

3) Fig.D. Serial connection for Opposite leaves.

This connection involves connecting two control panels for the centralized control of two opposite barriers/gates. In this case, the Master control panel will simultaneously control the closing and opening of the Slave control panel.

WIRING REQUIRED FOR OPERATION:

- The Master control panel and Slave control panel are connected to each other with 3 wires relating to the B EBA RS 485 LINK interface boards. Use twisted pair cabling only. When using a telephone cable with more than one pair, it is essential to use wires from the same pair (A-B). The length of the cable between one module and the next must not be greater than 250 m.
- All activation commands, as well as remote commands, must refer to the Master board;
- All photocells (tested or otherwise) must be connected to the Master;
- The safety edges (tested or otherwise) of the Master leaf must be connected to the Master control panel;
- The safety edges (tested or otherwise) of the Slave leaf must be connected to the Slave control panel.

SETTINGS REQUIRED FOR OPERATION:

- On the Master control panel, logic must be set as follows: Serial mode = 3 and Address = 0
- On the B EBA RS 485 LINK board connected to the Master control panel, all Dip switches must be set to ON
- On the Slave control panel, logic must be set as follows: Serial mode = 2 and Address = 0
- On the B EBA RS 485 LINK board connected to the Slave control panel, Dip switches 1 and 2 must be set to OFF and Dip switches 3 and 4 set to ON

SETTINGS REQUIRED FOR OPERATION:		
	Logic on control panels	Dip switch settings on B EBA RS 485 LINK
Master control panel	Serial mode=3. Address = 0	DIP1=ON DIP2=ON DIP3=ON DIP4=ON
Slave control panel	Serial mode=2. Address = 0.	DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=ON DIP4=ON

SPECIFICATIONS	
Operating temperature range	-20°/+50°C
Max. Bluetooth connection distance: Between B EBA BLUE GATEWAY and wireless programmer	20 m
Max. connection distance with cable: Between B EBA BLUE GATEWAY/B EBA RS 485 GATEWAY and B EBA RS 485 LINK	250 m
	- Between B EBA RS 485 LINK and B EBA RS 485 LINK
Max. network length	500 m ^{*1}
Max. N° of devices on 485 network	32 ^{*2}
B EBA BLUE GATEWAY band	2400 - 2483,5 MHz
B EBA BLUE GATEWAY power	Max average 30mW EIRP
Dimensions	42 x 29 mm (HxL)

* Supervisor means either a palmtop programmer or control software.

*¹ the max. network length can be extended using an RS 485 repeater.

*² the number of devices can be increased to 128 using an RS 485 repeater.

Ces cartes ne sont compatibles qu'avec les centrales qui exploitent le protocole U-Link.

1) Fig. A Connexion série des centrales à travers la carte B EBA RS 485 LINK
Cetle connexion, qui prévoit la connexion de plusieurs centrales, garantit le fonctionnement centralisé de plusieurs automatisations. Cela permet d'accomplir, avec une seule commande, reçue de la centrale Master, l'ouverture ou la fermeture de toutes les automatisations connectées sur une même adresse. Le numéro de l'adresse permet de créer des groupes d'automatisations répondant chacune à leur Master. Chaque adresse ne peut avoir qu'un seul Master. Le Master de l'adresse 0 contrôle aussi les Masters et les Slaves des autres adresses. Attention : la première centrale du réseau doit être un Master. Chaque réseau peut avoir un maximum de 32 centrales connectées. Cf. exemple Fig. A

CÂBLAGES NÉCESSAIRES AU FONCTIONNEMENT:

Les centrales sont reliées entre elles par 3 fils pour les cartes d'interface B EBA RS 485 LINK. Utilisez exclusivement un double conducteur de type téléphonique. Si vous utilisez un câble téléphonique avec plusieurs paires, vous devez utiliser les fils d'une même paire (A-B). La longueur du câble entre un module et l'autre ne doit pas dépasser 250 mètres.

CONFIGURATIONS NÉCESSAIRES AU FONCTIONNEMENT:		
	Logiques sur centrales de commande	Configurations commutateurs Dip sur B EBA RS 485 LINK
Première centrale du réseau :Master	Mode série = 1 adresse = numéro adresse d'appartenance	DIP1=ON DIP2=ON DIP3=ON DIP4=ON
Centrales Master au sein du réseau		DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=OFF DIP4=OFF
Centrales Slave	Mode série = 0 adresse = numéro adresse d'appartenance	DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=OFF DIP4=OFF
Centrale la plus éloignée	Mode série = 0 (si salve) et 1 (si Master) adresse = numéro adresse d'appartenance	DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=ON DIP4=ON

2) Fig. B/C Connexion série U-Link

Les modules B EBA BLUE GATEWAY et B EBA RS 485 GATEWAY permettent de raccorder un superviseur* sur le réseau local de dispositifs BFT U-Link compatibles avec la technologie sans-fil Bluetooth pour UNI BLUE et le câble double RS 485 pour UNI-SER. B EBA BLUE GATEWAY et B EBA RS 485 GATEWAY doivent être raccordés sur le seul dispositif du réseau local qui ait l'adresse 0.

Tous les dispositifs du réseau doivent avoir une adresse différente. Avec un superviseur* U-Link vous pouvez adresser chaque dispositif du réseau U-Link local et gérer les paramètres, les configurations, les émetteurs et le diagnostic.

Pour connaître les caractéristiques du superviseur et les fonctions disponibles consultez le manuel intéresse.

Le réseau est formé par un dispositif avec module B EBA BLUE GATEWAY / B EBA RS 485 GATEWAY auquel sont connectés, via un double câble, tous les autres dispositifs avec port série U-Link.

Le réseau minimum est formé par un seul dispositif ayant l'adresse 0 et équipé de module B EBA BLUE GATEWAY / B EBA RS 485 GATEWAY.

CÂBLAGES NÉCESSAIRES AU FONCTIONNEMENT:

Les centrales sont reliées entre elles par 3 fils pour les cartes d'interface B EBA RS 485 LINK. Utilisez exclusivement un double conducteur de type téléphonique. Si vous utilisez un câble téléphonique avec plusieurs paires, vous devez utiliser les fils d'une même paire (A-B). La longueur du câble entre un module et l'autre ne doit pas dépasser 250 mètres.

Attention: si vous avez branché en même temps sur une centrale:

- une carte B EBA RS 485 GATEWAY
- et un récepteur extérieur et que vous voulez communiquer en même temps;
- de l'ordinateur à la carte B EBA RS 485 GATEWAY via l'adaptateur 485
- du même ordinateur à la carte du récepteur extérieur à travers le U-Prog, vous devez débrancher le récepteur extérieur de l'alimentation en 24V fournie par la centrale (Fig.E).

CONFIGURATIONS NÉCESSAIRES AU FONCTIONNEMENT:		
	Logiques sur centrales de commande	Configurations commutateurs Dip
Première centrale du réseau avec module B EBA BLUE GATEWAY	Mode série = 0 adresse = 0	/
Première centrale du réseau avec module B EBA RS 485 GATEWAY		DIP1=ON DIP2=ON DIP3=ON DIP4=ON

Centrales avec module B EBA RS 485 LINK	Mode série = 0 adresse = de 1 à 127 (toutes les centrales doivent avoir une adresse différente les unes des autres).	DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=OFF DIP4=OFF
Centrale la plus éloignée avec B EBA RS 485 LINK		DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=ON DIP4=ON

3) Fig. D Connexion série Vantaux opposés

Cette connexion prévoit la connexion de deux centrales pour le contrôle centralisé de deux barrières/portails opposés. Dans ce cas la centrale Master commande simultanément la fermeture et l'ouverture de la centrale Slave.

CÂBLAGES NÉCESSAIRES AU FONCTIONNEMENT:

- La centrale Master et la centrale Slave sont reliées entre elles par 3 fils pour les cartes d'interface B EBA RS 485 LINK. Utilisez exclusivement un double conducteur de type téléphonique. Si vous utilisez un câble téléphonique avec plusieurs paires, vous devez utiliser les fils d'une même paire (A-B). La longueur du câble entre un module et l'autre ne doit pas dépasser 250 mètres.

- Toutes les commandes d'activation ainsi que les télécommandes doivent renvoyer à la carte MASTER.
- Toutes les photocellules (vérifiées ou pas) doivent être connectées sur la Master.
- Les linteaux de sécurité (vérifiés ou pas) du vantail Master doivent être connectés sur la centrale Master.
- Les linteaux de sécurité (vérifiés ou pas) du vantail Slave doivent être connectés sur la centrale Slave.

CONFIGURATIONS NÉCESSAIRES AU FONCTIONNEMENT:.

- Les logiques Mode série = 3 et l'adresse = 0 doivent être configurées dans la centrale Master.
- Tous les commutateurs Dip de l'B EBA RS 485 LINK connecté sur la centrale Master doivent être sur ON.

- Les logiques Mode série = 2 et l'adresse = 0 doivent être configurées dans la centrale Slave.
- Dans l'B EBA RS 485 LINK connecté sur la centrale Slave les commutateurs DIP.1 et DIP.2 doivent être sur OFF et DIP.3 et DIP.4 sur ON.

CONFIGURATIONS NÉCESSAIRES AU FONCTIONNEMENT:		
	Logiques sur centrales de commande	Configurations commutateurs Dip sur B EBA RS 485 LINK
Centrale Master	Mode série = 3 adresse = 0	DIP1=ON DIP2=ON DIP3=ON DIP4=ON
Centrale Slave	Mode série = 2 adresse = 0	DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=ON DIP4=ON

DONNÉES TECHNIQUES

Température de fonctionnement	-20°/+50°c
Distance maxi connexion Bluetooth Entre B EBA BLUE GATEWAY et Programmeur sans-fil	20 m
Distance maxi connexion par câble - Entre B EBA BLUE GATEWAY/B EBA RS 485 GATEWAY et B EBA RS 485 LINK -Entre B EBA RS 485 LINK et B EBA RS 485 LINK	250 m
Distance maxi longueur réseau	500 m* ¹
N°. Dispositifs maxi sur réseau 485	32* ²
Bande B EBA BLUE GATEWAY	2400 - 2483,5 MHz
Puissance B EBA BLUE GATEWAY	Maxi moyenne 30mW EIRP
Dimensions	42 x 29 mm (HxL)

* Par superviseur nous entendons soit un programmeur de poche soit un logiciel de gestion.

*¹ la longueur maxi du réseau peut être prolongée à l'aide d'un répéteur RS 485.

*² le nombre de dispositifs peut être augmenté jusqu'à 128 à l'aide d'un répéteur RS 485.

DEUTSCH

MONTAGEANLEITUNG

Diese Karten sind nur mit den Steuergeräten kompatibel, die das Protokoll U-Link verwenden.

1) Fig. A. Serieller Anschluss der Steuergeräte über Karten B EBA RS 485 LINK

Dieser Anschluss sieht die Verbindung mehrerer Steuergeräte vor, die für den zentralisierten Betrieb mehrerer Automatisierungen eingesetzt werden können. Auf diese Weise ist es möglich, mit einem einzigen Befehl, der von dem Steuergerät Master empfangen wird, die Öffnung oder die Schließung aller angeschlossenen Automatisierungen auszuführen, die an die gleiche Adresse angeschlossen sind. Die Nummer der Adresse gestattet es, Gruppen von Automatisierungen anzulegen, die jeweils dem Master entsprechen. Jede Adresse darf nur einen Master haben. Der Master der Adresse 0 kontrolliert auch die Master und die Slaves der anderen Adressen. Achtung: das erste Steuergerät des Netzwerkes muss ein Master sein. Max. 32 Steuergeräte pro Netzwerk anschließbar. Siehe Beispiel Fig. A.

FÜR DEN BETRIEB ERFORDERLICHE VERKABELUNGEN:

Die Steuergeräte werden untereinander mit 3 Leitern an die Schnittstellenkarte B EBA RS 485 LINK verbunden. Verwenden Sie ausschließlich eine Telefonschleife. Bei Verwendung eines Telefonkabels mit mehreren Leiterpaaren müssen unbedingt die Drähte des gleichen Paares verwendet werden (A-B). Die Länge des Kabels zwischen den einzelnen Modulen darf 250 m nicht überschreiten.

FÜR DEN BETRIEB ERFORDERLICHE EINSTELLUNGEN:		
	Logiken auf Steuergeräten	Einstellungen der DIP-Switches auf B EBA RS 485 LINK
Erstes Steuergerät des Netzwerkes: Master	Serielle Betriebsweise = 1. Adresse = "Nummer Zugehörigkeitsadresse"	DIP1=ON DIP2=ON DIP3=ON DIP4=ON
Steuergerät Master im Netzwerk		DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=OFF DIP4=OFF
Steuergerät Slave	Serielle Betriebsweise = 0. Adresse = "Nummer Zugehörigkeitsadresse".	DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=OFF DIP4=OFF
Am weitesten entferntes Steuergerät	Serielle Betriebsweise = 0 (falls Slave) und 1 (falls Master). Adresse = "Nummer Zugehörigkeitsadresse".	DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=ON DIP4=ON

2) Fig. B/C. Serieller Anschluss U-Link

Ein Modul B EBA BLUE GATEWAY / B EBA RS 485 GATEWAY gestattet den Anschluss einer Überwachungseinheit* an das lokale Netzwerk aus Geräten vom Typ BFT U-Link, die mit der Wireless-Technologie Bluetooth kompatibel sind r UNI BLAU und über Twisted-Pair-RS-485-Schnittstelle für UNI ERA. B EBA BLUE GATEWAY / B EBA RS 485 GATEWAY wird an ein einziges Gerät des lokalen Netzwerkes mit der Adresse 0 angeschlossen. Alle Geräte des Netzwerkes müssen eine andere Adresse aufweisen.

Mit einer Überwachungseinheit* U-Link ist es möglich, jedes einzelne Gerät des lokalen Netzwerkes U-Link zu adressieren und die Parameter, Einstellungen, Sender und Diagnosen zu verwalten. Bitte nehmen Sie hinsichtlich der Eigenschaften der Überwachungseinheit sowie der verfügbaren Funktionen auf das entsprechende Handbuch Bezug. Das Netzwerk besteht aus einem Gerät mit Modul B EBA BLUE GATEWAY / B EBA RS 485 GATEWAY, an das alle anderen Geräte seriell über Telefonschleife mit U-Link angeschlossen sind.

Das Minimalnetzwerk besteht aus dem einzelnen Gerät mit der Adresse 0 mit Modul B EBA BLUE GATEWAY/ B EBA RS 485 GATEWAY.

FÜR DEN BETRIEB ERFORDERLICHE VERKABELUNGEN:

Die Steuergeräte werden untereinander mit 3 Leitern an die Schnittstellenkarte B EBA RS 485 LINK verbunden. Verwenden Sie ausschließlich eine Telefonschleife. Bei Verwendung eines Telefonkabels mit mehreren Leiterpaaren müssen unbedingt die Drähte des gleichen Paares verwendet werden (A-B). Die Länge des Kabels zwischen den einzelnen Modulen darf 250 m nicht überschreiten.

Achtung: falls an ein Steuergerät gleichzeitig angeschlossen sind:

- eine Karte B EBA RS 485 GATEWAY und
- ein externer Empfänger und gleichzeitig kommuniziert werden soll;
- vom PC zur Karte B EBA RS 485 GATEWAY über Adapter 485
- vom gleichen PC zur externen Empfängerkarte über U-Prot. muss der externe Empfänger von der Stromversorgung 24 V abgeklemmt werden, die vom Steuergerät geliefert wird (Fig. E).

FÜR DEN BETRIEB ERFORDERLICHE EINSTELLUNGEN:

	Logiken auf Steuergeräten	Impostazioni Dip switch
Erstes Steuergerät des Netzwerkes mit Modul B EBA BLUE GATEWAY	Serielle Betriebsweise = 0. Adresse = 0.	/
Erstes Steuergerät des Netzwerkes mit Modul B EBA RS 485 GATEWAY		
Steuergeräte mit Modul B EBA RS 485 LINK	Serielle Betriebsweise = 0. Adresse = von 1 bis 127 (alle Steuergeräte müssen eine andere Adresse aufweisen).	DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=OFF DIP4=OFF
Am weitesten entferntes Steuergerät mit B EBA RS 485 LINK		DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=ON DIP4=ON

3) Fig. D. Serieller Anschluss von einander entgegengesetzten Torflügeln

Dieser Anschluss sieht die Verbindung von zwei Steuergeräten für die zentralisierte Kontrolle von zwei einander entgegengesetzten Schranken/Toren vor. In diesem Fall steuert das Steuergerät Master gleichzeitig die Schließung und die Öffnung des Steuergerätes Slave.

FÜR DEN BETRIEB ERFORDERLICHE VERKABELUNGEN:

- Das Steuergerät Master und das Steuergerät Slave werden untereinander mit 3 Leitern an die Schnittstellenkarte B EBA RS 485 LINK verbunden. Verwenden Sie ausschließlich eine Telefonschleife. Bei Verwendung eines Telefonkabels mit mehreren Leiterpaaren müssen unbedingt die Drähte des gleichen Paares verwendet werden (A-B). Die Länge des Kabels zwischen den einzelnen Modulen darf 250 m nicht überschreiten.
- Alle Aktivierungsbefehle und die Fernsteuerungen müssen sich auf die Karte Master beziehen;
- Alle Fotozellen (überprüft und nicht) müssen an den Master angeschlossen werden;
- Die Sicherheitsleisten (überprüft und nicht) des Torflügels Master müssen an das Steuergerät Master angeschlossen werden;
- Die Sicherheitsleisten (überprüft und nicht) des Torflügels Slave müssen an das Steuergerät Slave angeschlossen werden;

FÜR DEN BETRIEB ERFORDERLICHE EINSTELLUNGEN:

- Im Steuergerät Master werden die Logiken serielle Betriebsweise = 3 und Adresse = 0 konfiguriert
- Im Modul B EBA RS 485 LINK, das an das Steuergerät Master angeschlossen ist, müssen alle DIP-Switches auf ON sein
- Im Steuergerät Slave werden die Logiken serielle Betriebsweise = 2 und Adresse = 0 konfiguriert
- Im Modul B EBA RS 485 LINK, das an das Steuergerät Slave angeschlossen ist, müssen die DIP-Switches 1 und 2 auf OFF und die DIP-Switches 3 und 4 auf ON sein

FÜR DEN BETRIEB ERFORDERLICHE EINSTELLUNGEN:

	Logiken auf Steuergeräten	Einstellungen der DIP-Switches auf B EBA RS 485 LINK
Steuergerät Master	Serielle Betriebsweise = 3. Adresse = 0	DIP1=ON DIP2=ON DIP3=ON DIP4=ON
Steuergerät Slave	Serielle Betriebsweise = 2. Adresse = 0.	DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=ON DIP4=ON

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur	-20°/+50°C
Max. Anschlussentfernung Bluetooth: zwischen B EBA BLUE GATEWAY und Wireless-Programmierereinheit	20 m
Max. Anschlussentfernung über Kabel: - Metakü B EBA BLUE GATEWAY/B EBA RS 485 GATEWAY ka1 B EBA RS 485 LINK - zwischen B EBA RS 485 LINK und B EBA RS 485 LINK	250 m
Max. Entfernung Netzwerklänge	500 m*
Max. Anzahl der Geräte im Netzwerk 485	32**
Bandbereich B EBA BLUE GATEWAY	2400 - 2483,5 MHz
Leistung B EBA BLUE GATEWAY	Max. Durchschnitt 30mW EIRP
Abmessungen	42 x 29 mm (HxL)

* Unter Supervisor versteht man ein Handprogrammiergerät oder ein Betriebsprogramm.

** max. Länge des Netzwerkes kann durch Einsatz eines Repeaters RS 485 verlängert werden.

** die max. Anzahl der Geräte kann durch Einsatz eines Repeaters RS 485 bis auf 128 gesteigert werden.

Estas tarjetas son compatibles sólo con centrales que utilizan el protocolo U-link.

1) Fig.A. Conexión serial Centrales mediante tarjeta B B EBA RS 485 LINK

Esta conexión prevé la conexión de varias centrales que se pueden utilizar para el funcionamiento centralizado de varias automatizaciones. De este modo se puede, con un único mando recibido de la central Master, realizar la apertura o el cierre de todas las automatizaciones conectadas a la misma Dirección. El número de Dirección permite crear grupos de automatizaciones, cada una de las cuales responde al Master propio. Cada Dirección puede tener un solo Master. El Master de la Dirección 0 controla además los Slave y los Slave de las otras Direcciones. Atención: la primera central de la red debe ser un Master. Máximo 32 centrales que se pueden conectar por red. Véase ejemplo Fig. A.

CABLEADOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO

Las centrales están conectadas entre sí con 3 cables correspondientes a las tarjetas de interfaz B EBA RS 485 LINK. Utilizar exclusivamente un cable doblado de tipo telefónico. En el caso que se use un cable telefónico con varios pares, es indispensable utilizar cables del mismo par (A-B). La longitud del cable entre un módulo y el otro no debe superar los 250m.

CONFIGURACIONES NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO:		
	Logice su central di comando	Impostazioni Dip switch su B EBA RS 485 LINK
Primera central de la red: Master	Modo serial =1. Dirección = "número dirección de pertenencia".	DIP1=ON DIP2=ON DIP3=ON DIP4=ON
Centrales Master internas a la red		DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=OFF DIP4=OFF
Centrales Slave	Modo serial =0. Dirección = "número dirección de pertenencia".	DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=OFF DIP4=OFF
Central más lejana	Modo serial =0 (si es slave) y 1 (si es Master). Dirección = "número dirección de pertenencia".	DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=ON DIP4=ON

2) Fig.B/C. Conexión serial U-Link

Los módulos B EBA BLUE GATEWAY y B EBA RS 485 GATEWAY permiten conectar un supervisor* a la red local de dispositivos BFT U-link compatibles mediante tecnología wireless Bluetooth para UNI BLUE y mediante cable doblado RS 485 para UNI-SER. B EBA BLUE GATEWAY y B EBA RS 485 GATEWAY deben ser conectados al único dispositivo de la red local con dirección 0. Cada dispositivo de la red debe tener una dirección diferente.

Con un supervisor* U-link se puede direccionar cada dispositivo de la red U-link local y administrar parámetros, configuraciones, transmisores y diagnóstico.

Para las características correspondientes al supervisor y a las funciones disponibles, consultar el manual correspondiente. La red está compuesta por un dispositivo con módulo B EBA BLUE GATEWAY/ B EBA RS 485 GATEWAY al cual están conectados vía cable doblado todos los otros dispositivos con serial U-link.

La red mínima está compuesta por cada dispositivo con dirección 0 con módulo B EBA BLUE GATEWAY / B EBA RS 485 GATEWAY.

CABLEADOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO

Las centrales están conectadas entre sí con 3 cables correspondientes a las tarjetas de interfaz B EBA RS 485 LINK. Utilizar exclusivamente un cable doblado de tipo telefónico. En el caso que se use un cable telefónico con varios pares, es indispensable utilizar cables del mismo par (A-B). La longitud del cable entre un módulo y el otro no debe superar los 250m.

Atención: en el caso en que en una central esté conectada simultáneamente:

-una tarjeta B EBA RS 485 GATEWAY e
-un receptor externo

y se desee comunicar simultáneamente:

• de PC a la tarjeta B EBA RS 485 GATEWAY vía adaptador e485

• del mismo PC a la tarjeta receptora externa utilizando U Prog,

es necesario desconectar el receptor externo de la alimentación a 24V suministrada por la central (Fig. E).

CONFIGURACIONES NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO:		
	Lógicas en centrales de mando	Configuraciones conmutadores Dip
Primera central de la red con módulo B EBA BLUE GATEWAY	Modo serial =0. Dirección = 0.	DIP1=ON DIP2=ON DIP3=ON DIP4=ON
Primera central de la red con módulo B EBA RS 485 GATEWAY		
Centrales con módulo B EBA RS 485 LINK	Modo serial =0. Dirección = de 1 a 127 (cada central debe tener una dirección diferente una de la otra).	DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=OFF DIP4=OFF
Central más lejana con B EBA RS 485 LINK		

3) Fig.D. Conexión serial Hojas contrapuestas.

Esta conexión prevé la conexión de dos centrales para el control centralizado de dos barreras/cancelas contrapuestas. En este caso la central Master accionará simultáneamente el cierre y la apertura de la central Slave.

CABLEADOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO

- La central Master y la central Slave están conectadas entre sí con 3 cables correspondientes a las tarjetas de interfaz B EBA RS 485 LINK. Utilizar exclusivamente un cable doblado de tipo telefónico. En el caso que se use un cable telefónico con varios pares, es indispensable utilizar cables del mismo par (A-B). La longitud del cable entre un módulo y el otro no debe superar los 250m.

- Todos los mandos de activación, así como los mandos a distancia deben referirse a la tarjeta Master;

- Todas las fotocélulas (comprobadas y no) deben ser conectadas al Master;

- Los cantos de seguridad (comprobados y no) de la hoja Master deben ser conectados a la central Master;

- Los cantos de seguridad (comprobados y no) de la hoja Slave deben ser conectados a la central Slave.

CONFIGURACIONES NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO

- En la central Master se deben configurar las lógicas Modo serial = 3 y Dirección = 0

- En el B EBA RS 485 LINK conectado a la central Master todos los conmutadores Dip deben estar en posición ON.

- En la central Slave se deben configurar las lógicas Modo serial = 2 y Dirección = 0

- En el B EBA RS 485 LINK conectado a la central Slave los DIP 1 y DIP 2 deben estar en posición OFF y los DIP 3 y DIP 4 en ON.

CONFIGURACIONES NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO:		
	Lógicas en centrales de mando	Configuraciones conmutadores Dip en B EBA RS 485 LINK
Central Master	Modo serial =3. Dirección = 0	DIP1=ON DIP2=ON DIP3=ON DIP4=ON
Central Slave	Modo serial =2. Dirección = 0.	DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=ON DIP4=ON

DATOS TÉCNICOS	
Temperatura de funcionamiento	-20°/+50°C
Distancia máx. conexión Bluetooth: Entre B EBA BLUE GATEWAY y Programador wireless	20 m
Distancia máx. conexión con cable: -Entre B EBA BLUE GATEWAY/B EBA RS 485 GATEWAY y B EBA RS 485 LINK -Entre B EBA RS 485 LINK y B EBA RS 485 LINK	250 m
Distancia máx. longitud red	500 m*1
Nº. Máx. dispositivos en red 485	32*2
Banda B EBA BLUE GATEWAY	2400 - 2483,5 MHz
Potencia B EBA BLUE GATEWAY	Máx. average 30mW EIRP
Dimensiones	42 x 29 mm (HxL)

* Con supervisor se hace referencia a un programador portátil o a un software de gestión.

*1 la longitud máx. de la red puede ser prolongada utilizando un repeater RS 485.

*2 el número de dispositivos se puede aumentar hasta 128 utilizando un repeater RS 485.

Deze kaarten zijn alleen geschikt voor centrales die het U-link protocol gebruiken.

1) Fig.A. Seriële verbinding Centrales door middel van B EBA RS 485 LINK kaart

Met deze verbinding kunnen er meerdere centrales aangesloten worden voor een gecentraliseerde werking van meerdere automatiseringssystemen. Op deze manier is het mogelijk om, met één enkele bediening van de Master centrale, alle op hetzelfde adres aangesloten automatiseringssystemen te openen of te sluiten. Met het adresnummer kunnen automatiseringsgroepen gecreëerd worden, die allemaal afzonderlijk op hun eigen Master reageren. Ieder Adres kan slechts één Master hebben. De Master van het adres 0 bestuurt ook de Masters en de Slaves van de andere Adressen. Let op: de eerste centrale van het netwerk moet een Master zijn. Maximaal 32 centrales per netwerk. Zie voorbeeld Fig.A.

BEKABELINGEN NOODZAKELIJK VOOR DE WERKING:

De centrales zijn onderling verbonden met de 3 draden behorende bij de interface kaarten B EBA RS 485 LINK. Gebruik uitsluitend een aderpaar van het telefoontype. Bij gebruik van een telefoonkabel met meerdere paren, is het absoluut noodzakelijk de draden van hetzelfde paar te gebruiken (A-B). De kabel tussen twee modules mag niet langer zijn dan 250m.

INSTELLINGEN NOODZAKELIJK VOOR DE WERKING:		
	Logica's op bedieningscentrales	Instellingen Dip switches op B EBA RS 485 LINK
Eerste centrale van het netwerk: Master	Seriële modus=1. Adres = "nummer van het adres waar hij toe behoort"	DIP1=ON DIP2=ON DIP3=ON DIP4=ON
Master centrales binnen het netwerk		DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=OFF DIP4=OFF
Slave Centrales	Seriële modus=0. Adres = "nummer van het adres waar hij toe behoort"	DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=OFF DIP4=OFF
Verst afgelegen centrale	Seriële modus=0 (indien slave) en 1 (indien Master). Adres = "nummer van het adres waar hij toe behoort"	DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=ON DIP4=ON

2) Fig.B/C. Seriële verbinding U-Link

Met de module B EBA BLUE GATEWAY en B EBA RS 485 GATEWAY kan er een supervisor* met het lokale netwerk U-link compatibele BFT inrichtingen verbonden worden door middel van wireless Bluetooth technologie voor UNI BLUE en door middel van aderpaar RS 485 voor UNI-SER. B EBA BLUE GATEWAY en B EBA RS 485 GATEWAY moeten met de enige inrichting van het lokale netwerk met adres 0 verbonden worden. Iedere inrichting van het net moet een verschillend adres hebben.

Met een U-link supervisor* kunt u iedere inrichting van het lokale U-link netwerk adresseren en parameters, instellingen, zenders en diagnosefuncties bedienen.

Voor de eigenschappen betreffende de supervisor en de beschikbare functies wordt er verwezen naar de bijbehorende handleiding.

Het netwerk bestaat uit een inrichting met B EBA BLUE GATEWAY / B EBA RS 485 GATEWAY module waarmee met een aderpaar alle andere inrichtingen met seriële U-link verbonden zijn.

Het minimale netwerk bestaat uit de afzonderlijke inrichting met adres 0 met B EBA BLUE GATEWAY / B EBA RS 485 GATEWAY module.

BEKABELINGEN NOODZAKELIJK VOOR DE WERKING:

De centrales zijn onderling verbonden met de 3 draden behorende bij de interface kaarten B EBA RS 485 LINK. Gebruik uitsluitend een aderpaar van het telefoontype. Bij gebruik van een telefoonkabel met meerdere paren, is het absoluut noodzakelijk de draden van hetzelfde paar te gebruiken (A-B). De kabel tussen twee modules mag niet langer zijn dan 250m. Let op: als in een centrale het volgende tegelijk verbonden is: - een B EBA RS 485 GATEWAY kaart en - een externe ontvanger • van de PC naar de B EBA RS 485 GATEWAY kaart via adapter 485 • van dezelfde PC naar de externe ontvangerkaart d.m.v. het gebruik van U-Prog, moet de externe ontvanger van de door de centrale geleverde 24V voeding afgesloten worden Fig. E.

INSTELLINGEN NOODZAKELIJK VOOR DE WERKING:		
	Logica's op bedieningscentrales	Dip switch instellingen
Eerste centrale van het netwerk met B EBA BLUE GATEWAY module	Seriële modus=0. Adres = 0.	
Eerste centrale van het netwerk met B EBA RS 485 GATEWAY module		DIP1=ON DIP2=ON DIP3=ON DIP4=ON
Centrales met module B EBA RS 485 LINK	Seriële modus=0. Adres = van 1 tot 127 (iedere centrale moet een verschillend adres hebben).	DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=OFF DIP4=OFF
Verst afgelegen centrale met B EBA RS 485 LINK		DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=ON DIP4=ON

3) Fig.D. Seriële verbinding tegenovergestelde vleugels.

Deze aansluiting voorziet de verbinding van twee centrales voor de centrale bediening van twee tegenovergestelde slagbomen/hekken. In dit geval bedient de Master centrale tegelijk het sluiten en het openen van de Slave centrale.

BEKABELINGEN NOODZAKELIJK VOOR DE WERKING:

- De Master centrale en de Slave centrale zijn onderling verbonden met de 3 draden behorende bij de interface kaarten B EBA RS 485 LINK. Gebruik uitsluitend een aderpaar van het telefoontype. Bij gebruik van een telefoonkabel met meerdere paren, is het absoluut noodzakelijk de draden van hetzelfde paar te gebruiken (A-B). De kabel tussen twee modules mag niet langer zijn dan 250m.
- Alle activeringscommando's, alsook de afstandsbedieningen moeten naar de Master kaart verwijzen;
- Alle fotocellen (trusted en niet) moeten op de Master zijn aangesloten.
- De veiligheidsranden (trusted en niet) van de Master vleugel moeten op de Master centrale zijn aangesloten;
- De veiligheidsranden (trusted en niet) van de Slave vleugel moeten op de Slave centrale zijn aangesloten.

INSTELLINGEN NOODZAKELIJK VOOR DE WERKING:

- In de Master centrale moeten de logica's Seriële Modus = 3 en Adres = 0 worden geconfigureerd
- In de B EBA RS 485 LINK verbonden met de Master centrale moeten alle Dip switches op ON staan

- In de Slave centrale moeten de logica's Seriële Modus = 2 en Adres = 0 worden geconfigureerd
- In de B EBA RS 485 LINK verbonden met de Slave centrale moeten de DIP 1 en DIP 2 op OFF staan en de DIP 3 en DIP 4 op ON

INSTELLINGEN NOODZAKELIJK VOOR DE WERKING:		
	Logica's op bedieningscentrales	Instellingen Dip switches op B EBA RS 485 LINK
Master centrale	Seriële modus=3. Adres = 0	DIP1=ON DIP2=ON DIP3=ON DIP4=ON
Slave centrale	Seriële modus=2. Adres = 0.	DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=ON DIP4=ON

TECHNISCHE GEGEVENS	
Bedrijfstemperatuur	-20/+50°C
Max. afstand Bluetooth verbinding: Tussen B EBA BLUE GATEWAY en wireless Programmabesturing	20 m
Max. afstand kabelverbinding: Tussen B EBA BLUE GATEWAY/B EBA RS 485 GATEWAY en B EBA RS 485 LINK -Tussen B EBA RS 485 LINK en B EBA RS 485 LINK	250 m
Max. afstand lengte netwerk	500 m ^{*1}
Max. aantal inrichtingen op netwerk 485	32 ^{*2}
B EBA BLUE GATEWAY golfband	2400 - 2483,5 MHz
B EBA BLUE GATEWAY vermogen	Max gemiddelde 30mW EIRP
Afmetingen	42 x 29 mm (HxL)

* Een supervisor is een handformaat programmeerbaarheid of besturingssoftware.

^{*1} de max lengte van het netwerk kan verlengd worden met behulp van een repeater RS 485.

^{*2} het aantal inrichtingen kan verhoogd worden tot 128 met behulp van een repeater RS 485.

Estas placas são compatíveis apenas com centrais que utilizam o protocolo U-link.

1) Fig. A. Ligação serial Centrais por intermédio da placa B EBA RS 485 LINK

Esta ligação prevê a Iconexão de várias centrais utilizável para o funcionamento centralizado de vários automatismos. Neste modo é possível, com um único comando recebido da central Master, efectuar a abertura e o fecho de todos os automatismos ligados ao mesmo endereço. O número de Endereço permite criar grupos de automatismos, correspondendo cada um dos quais ao próprio Master. Cada endereço pode possuir um único Master. O Master do endereço 0 controla também os Master e os Slave dos outros endereços. Atenção: a primeira central da rede deve ser um Master. Máximo 32 centrais conectáveis por rede. Ver Exemplo Fig.A.

CABLAGENS NECESSÁRIAS PARA O FUNCIONAMENTO:

As centrais estão ligadas entre elas com os 3 fios relativos às placas de interface B EBA RS 485 LINK. Utilizar exclusivamente um cabo enrançado de tipo telefónico. No caso em que se utilize um cabo telefónico com vários pares é indispensável utilizar os fios do mesmo par (A-B). O comprimento do cabo entre o módulo e o outro não deve exceder os 250m.

CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O FUNCIONAMENTO:		
	Lógicas nas centrais de comando	Definições Dip switch na B EBA RS 485 LINK
Primeira central da rede: Master	Modo serial = 1. Endereço = "número endereço de pertença".	DIP1=ON DIP2=ON DIP3=ON DIP4=ON
Centrais Master internas da rede		DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=OFF DIP4=OFF
Centrais Slave	Modo serial = 0. Endereço = "número endereço de pertença".	DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=OFF DIP4=OFF
Centrais mais afastada	Modo serial = 0 (se slave) e 1 (se Master). Endereço = "número endereço de pertença"	DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=ON DIP4=ON

2) Fig.B/C. Ligação serial U-Link

O módulo B EBA BLUE GATEWAY e B EBA RS 485 GATEWAY permitem a conexão de um supervisor* na rede local de dispositivos BFT U-link compatíveis, através da tecnologia wireless Bluetooth para UNI BLUE e através do cabo enrançado RS 485 para UNI-SER. B EBA BLUE GATEWAY e B EBA RS 485 GATEWAY devem ser conectados ao único dispositivo da rede local com endereço 0. Cada dispositivo da rede deve ter um endereço diferente.

Com um supervisor* U-link é possível endereçar cada dispositivo da rede U-link local e gerir parâmetros, definições, transmissores e diagnósticos.

Para as características relativas ao supervisor e às funções disponíveis tomar como referência o relativo manual.

A rede é composta por um dispositivo com módulo B EBA BLUE GATEWAY / B EBA RS 485 GATEWAY ao qual estão ligados através de cabo enrançado todos os outros dispositivos com serial U-link.

A rede mínima é composta pelo dispositivo singular com endereço 0 com módulo B EBA BLUE GATEWAY / B EBA RS 485 GATEWAY.

CABLAGENS NECESSÁRIAS PARA O FUNCIONAMENTO:

As centrais estão ligadas entre elas com os 3 fios relativos às placas de interface B EBA RS 485 LINK. Utilizar exclusivamente um cabo enrançado de tipo telefónico. No caso em que se utilize um cabo telefónico com vários pares é indispensável utilizar os fios do mesmo par (A-B). O comprimento do cabo entre o módulo e o outro não deve exceder os 250m.

Atenção: no caso em que uma central seja ligada ao mesmo tempo a:

- uma placa B EBA RS 485 GATEWAY e
- um receptor externo

e se queira comunicar ao mesmo tempo:

- do PC à placa B EBA RS 485 GATEWAY através do adaptador 485
- do PC à placa receptor externa por meio de U-Prog,

é necessário desligar o receptor externo da alimentação a 24V fornecida pela central (Fig. E).

CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O FUNCIONAMENTO:		
	Logiche su centrali di comando	Impostazioni Dip switch
Primeira central da rede com módulo B EBA BLUE GATEWAY	Modo serial = 0. Endereço = 0.	
Primeira central da rede com módulo B EBA RS 485 GATEWAY		DIP1=ON DIP2=ON DIP3=ON DIP4=ON
Centrais com módulo B EBA RS 485 LINK	Modo serial = 0. Endereço = de 1 a 127 (cada central deve ter um endereço diferente do outro).	DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=OFF DIP4=OFF
Central mais afastada com B EBA RS 485 LINK		DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=ON DIP4=ON

3) Fig.D. Ligação serial Folhas contrapostas.

Esta ligação prevê a conexão de duas centrais para o controlo centralizado de duas barreiras/portões contrapostos.

Neste caso, a central Master comandará simultaneamente o fecho e a abertura da central Slave.

CABLAGENS NECESSÁRIAS PARA O FUNCIONAMENTO:

- A central Master e a central Slave estão ligadas entre elas com os 3 fios relativos às placas de interface B EBA RS 485 LINK. Utilizar exclusivamente um cabo enrançado de tipo telefónico. No caso em que se utilize um cabo telefónico com vários pares é indispensável utilizar os fios do mesmo par (A-B). O comprimento do cabo entre o módulo e o outro não deve exceder os 250m.
- Todos os comandos de activação, assim como os telecomandos devem referir-se à placa MASTER;
- Todas as fotocélulas (verificadas e não) devem estar ligadas à Master;
- Os perfis de segurança (verificados e não) da folha Master devem estar ligados à central Master;
- Os perfis de segurança (verificados e não) da folha Slave devem estar ligados à central Slave.

CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O FUNCIONAMENTO:

- Na central Master dever ser verificadas as lógicas Modo serial = 3 e o Endereço = 0
- Na B EBA RS 485 LINK ligado à central Master todos os Dip switch devem estar em ON
- Na central Slave devem ser configuradas as lógicas Modo serial = 2 e o Endereço = 0
- Na B EBA RS 485 LINK ligada à central Slave os DIP 1 e DIP 2 devem estar em OFF e os DIP 3 e DIP 4 em ON

CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O FUNCIONAMENTO:		
	Logiche su centrali di comando	Impostazioni Dip switch su B EBA RS 485 LINK
Central Master	Modo serial = 3. Endereço = 0	DIP1=ON DIP2=ON DIP3=ON DIP4=ON
Central Slave	Modo serial = 2. Endereço = 0.	DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=ON DIP4=ON

DADOS TÉCNICOS	
Temperatura de funcionamento	-20°/+50°c
Distância máx. conexão Bluetooth: Entre B EBA BLUE GATEWAY e Programador wireless	20 m
Distância máx. conexão com cabo: - Entre B EBA BLUE GATEWAY/B EBA RS 485 GATEWAY e B EBA RS 485 LINK - Entre B EBA RS 485 LINK e B EBA RS 485 LINK	250 m
Distância máx. comprimento rede	500 m*1
Nº. Máx. dispositivos na rede 485	32*2
Banda B EBA BLUE GATEWAY	2400 - 2483,5 MHz
Potência B EBA BLUE GATEWAY	Média máx. 30mW EIRP
Dimensões	42 x 29 mm (HxL)

* Com supervisor quer-se dizer um programador portátil ou um software de gestão.

*1 o comprimento máx da rede pode ser prolongado usando um repeater RS 485.

*2 o número de dispositivos pode ser aumentado até 128 utilizando um repeater RS 485.

Αυτές οι πλακέτες είναι συμβατές μόνο με κεντρικές μονάδες που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο U-Link.

1) Fig.A. Σειριακή σύνδεση κεντρικών μονάδων μέσω πλακέτας B EBA RS 485 LINK

Αυτή η συνδεσμολογία προβλέπει τη σύνδεση περισσότερων κεντρικών μονάδων και χρησιμοποιείται για την κεντρική λειτουργία περισσότερων συστημάτων αυτοματισμού. Με αυτόν τον τρόπο, με ένα και μοναδικό σήμα που λαμβάνεται από την κεντρική μονάδα Master, μπορείτε να ανοίξετε ή να κλείσετε όλα τα συστήματα αυτοματισμού που είναι συνδεδεμένα στην ίδια διεύθυνση. Ο αριθμός διεύθυνσης επιτρέπει τη δημιουργία ομάδων αυτοματισμού, η κάθε μία από τις οποίες ελέγχεται από το δικό της Master. Κάθε διεύθυνση μπορεί να έχει ένα μόνο Master. Το Master της διεύθυνσης 0 ελέγχει επίσης τα Master και τα Slave όλων των άλλων διεύθυνσεων. Προσοχή: η πρώτη κεντρική μονάδα του δικτύου πρέπει να είναι μια Master. Μέγ. 32 κεντρικές μονάδες συνδεδεμένες ανά διεύθυνση. Βλέπε παράδειγμα Fig.A.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

Οι κεντρικές μονάδες είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους με 3 καλώδια που αντιστοιχούν στις πλακέτες διασύνδεσης B EBA RS 485 LINK. Χρησιμοποιήστε μόνο ένα απλό τηλεφωνικό καλώδιο. Σε περίπτωση χρήσης τηλεφωνικού καλωδίου με περισσότερα ζεύγη αγωγών, είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν οι αγωγοί του ίδιου ζεύγους (A-B). Το μήκος του καλωδίου μεταξύ δύο μονάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 250m.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

	Λειτουργίες σε μονάδες ελέγχου	Ρυθμίσεις Dip switch σε B EBA RS 485 LINK
Πρώτη κεντρική μονάδα του δικτύου: Master	Σειριακή λειτουργία = 1. Διεύθυνση = "αριθμός διεύθυνσης δικαιοδοσίας".	DIP1=ON DIP2=ON DIP3=ON DIP4=ON
Κεντρικές μονάδες Master εντός του δικτύου	Σειριακή λειτουργία = 0. Διεύθυνση = "αριθμός διεύθυνσης δικαιοδοσίας".	DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=OFF DIP4=OFF
Κεντρικές μονάδες Slave	Σειριακή λειτουργία = 0. Διεύθυνση = "αριθμός διεύθυνσης δικαιοδοσίας".	DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=OFF DIP4=OFF
Πιο απομακρυσμένη κεντρική μονάδα	Σειριακή λειτουργία = 0 (για Slave) και 1 (για Master). Διεύθυνση = "αριθμός διεύθυνσης δικαιοδοσίας".	DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=ON DIP4=ON

2) Fig.B/C. Σειριακή σύνδεση U-Link

Η μονάδα B EBA BLUE GATEWAY και η B EBA RS 485 GATEWAY επιτρέπουν τη σύνδεση ενός επιτηρητή (supervisor) στο τοπικό δίκτυο των συμβατών συστημάτων BFT U-Link μέσω τεχνολογίας wireless Bluetooth για UNI BLUE και μέσω τηλεφωνικού καλωδίου RS 485 για UNI-SER. Η B EBA BLUE GATEWAY και η B EBA RS 485 GATEWAY συνδέονται στο μοναδικό σύστημα του τοπικού δικτύου με διεύθυνση 0. Κάθε σύστημα του δικτύου πρέπει να έχει διαφορετική διεύθυνση.

Με έναν επιτηρητή* U-Link μπορείτε να διευθύνετε το κάθε σύστημα του τοπικού δικτύου U-Link και να διαχειριστείτε παραμέτρους, ρυθμίσεις, πομπούς και δίαυλους. Για τα χαρακτηριστικά του επιτηρητή και των διαθέσιμων λειτουργιών ανατρέξτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο.

Το δίκτυο αποτελείται από ένα σύστημα με μονάδα B EBA BLUE GATEWAY / B EBA RS 485 GATEWAY στο οποίο είναι συνδεδεμένα μέσω τηλεφωνικού καλωδίου όλα τα άλλα συστήματα με σειριακό U-Link.

Το πιο μικρό δίκτυο αποτελείται από ένα σύστημα με διεύθυνση 0 με μονάδα B EBA BLUE GATEWAY / B EBA RS 485 GATEWAY.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

Οι κεντρικές μονάδες είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους με 3 καλώδια που αντιστοιχούν στις πλακέτες διασύνδεσης B EBA RS 485 LINK. Χρησιμοποιήστε μόνο ένα απλό τηλεφωνικό καλώδιο. Σε περίπτωση χρήσης τηλεφωνικού καλωδίου με περισσότερα ζεύγη αγωγών, είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν οι αγωγοί του ίδιου ζεύγους (A-B). Το μήκος του καλωδίου μεταξύ δύο μονάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 250m.

Προσοχή: σε περίπτωση που σε μια κεντρική μονάδα είναι συνδεδεμένη ταυτόχρονα:

- μια πλακέτα B EBA RS 485 GATEWAY και
- ένας εξωτερικός δέκτης και θέλετε την ταυτόχρονη επικοινωνία:
- από PC προς την πλακέτα B EBA RS 485 GATEWAY μέσω αντάπτορα 485
- από το ίδιο PC προς την εξωτερική πλακέτα δέκτη με τη χρήση του U-Prog,

πρέπει απαραίτητα να αποσυνδέσετε τον εξωτερικό δέκτη από την τροφοδοσία 24V που δίνει η κεντρική μονάδα (Fig. E).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:		
	Λειτουργίες σε μονάδες ελέγχου	Ρυθμίσεις Dip switch
Πρώτη κεντρική μονάδα του δικτύου με B EBA BLUE GATEWAY	Σειριακή λειτουργία = 0. Διεύθυνση = 0.	
Πρώτη κεντρική μονάδα του δικτύου με B EBA RS 485 GATEWAY		
Κεντρικές μονάδες με B EBA RS 485 LINK	Σειριακή λειτουργία = 0. Διεύθυνση = από 1 έως 127 (κάθε κεντρική μονάδα πρέπει να έχει διαφορετική διεύθυνση).	DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=OFF DIP4=OFF
Πιο απομακρυσμένη κεντρική μονάδα με B EBA RS 485 LINK		DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=ON DIP4=ON

3) Fig.D. Σειριακή σύνδεση αυτοματισμών φύλλων.

Αυτή η συνδεσμολογία προβλέπει τη σύνδεση δύο κεντρικών μονάδων για τον κεντρικό έλεγχο δύο αντήρπησης μπαρών/καγκελόπορτων.

Στην περίπτωση αυτή η κεντρική μονάδα Master θα ελέγχει ταυτόχρονα το κλείσιμο και το άνοιγμα της κεντρικής μονάδας Slave.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

- Η κεντρική μονάδα Master και η κεντρική μονάδα Slave είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους με 3 καλώδια που αντιστοιχούν στις πλακέτες διασύνδεσης B EBA RS 485 LINK. Χρησιμοποιήστε μόνο ένα απλό τηλεφωνικό καλώδιο. Σε περίπτωση χρήσης τηλεφωνικού καλωδίου με περισσότερα ζεύγη αγωγών, είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν οι αγωγοί του ίδιου ζεύγους (A-B). Το μήκος του καλωδίου μεταξύ δύο μονάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 250m.
- Όλα τα χαρακτηριστικά ενεργοποιήστε, καθώς και τα τηλεχειριστήρια πρέπει να αναφέρονται στην πλακέτα Master.
- Όλα τα φωτοκύτταρα (ελεγμένοι και μη) πρέπει να είναι συνδεδεμένα στο Master.
- Οι ανιχνευτές εμποδίων (ελεγμένοι και μη) του φύλλου Master πρέπει να είναι συνδεδεμένοι στην κεντρική μονάδα Master.
- Οι ανιχνευτές εμποδίων (ελεγμένοι και μη) του φύλλου Slave πρέπει να είναι συνδεδεμένοι στην κεντρική μονάδα Slave.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

- Στην κεντρική μονάδα Master πρέπει να διαμορφωθεί η Σειριακή λειτουργία = 3 και η Διεύθυνση = 0
- Στη B EBA RS 485 LINK που είναι συνδεδεμένη στην κεντρική μονάδα Master όλα τα Dip switch πρέπει να είναι στο ON
- Στην κεντρική μονάδα Slave πρέπει να διαμορφωθεί η Σειριακή λειτουργία = 2 και η Διεύθυνση = 0
- Στη B EBA RS 485 LINK που είναι συνδεδεμένη στην κεντρική μονάδα Slave τα DIP 1 και DIP 2 πρέπει να είναι στο OFF και τα DIP 3 και DIP 4 στο ON

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:		
	Λειτουργίες σε μονάδες ελέγχου	Ρυθμίσεις Dip switch σε B EBA RS 485 LINK
Κεντρική μονάδα Master	Σειριακή λειτουργία = 3. Διεύθυνση = 0	DIP1=ON DIP2=ON DIP3=ON DIP4=ON
Κεντρική μονάδα Slave	Σειριακή λειτουργία = 2. Διεύθυνση = 0.	DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=ON DIP4=ON

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20°/+50°c
Μέγ. απόσταση σύνδεσης Bluetooth: Μετάξι B EBA BLUE GATEWAY και προγραμματιστή wireless	20 m
Μέγ. απόσταση σύνδεσης με καλώδιο: - Μετάξι B EBA BLUE GATEWAY/B EBA RS 485 GATEWAY και B EBA RS 485 LINK - Μετάξι B EBA RS 485 LINK και B EBA RS 485 LINK	250 m
Μέγ. μήκος δικτύου	500 m ^{*1}
Μέγ. αρ. συστημάτων στο δίκτυο 485	32 ^{**}
Ζώνη συχνοτήτων B EBA BLUE GATEWAY	2400 - 2483,5 MHz
Ισχύς B EBA BLUE GATEWAY	Μέγ. μέση τιμή 30mW EIRP
Διαστάσεις	42 x 29 mm (HxL)

* Ως επιτηρητής (supervisor) εννοείται η ένας φορητός προγραμματιστής ή ένα λογισμικό διαχειρίσης.

^{**1} το μέγ. μήκος του δικτύου μπορεί να αυξηθεί χρησιμοποιώντας έναν repeater RS 485.

^{**2} αριθμός των συστημάτων μπορεί να αυξηθεί έως 128 χρησιμοποιώντας έναν repeater RS 485.

Karty te są kompatybilne tylko z centralkami korzystającymi z protokołu U-link.

1) Rys. A Połączenie szeregowo centralk z pomocą karty B EBA RS 485 LINK

To połączenie umożliwia podłączenie większej liczby centralk w celu zapewnienia scentralizowanego działania kilku systemów automatyki. W ten sposób przy użyciu jednego polecenia odebranego z centralki Master można otwierać i zamykać wszystkie systemy automatyki podłączone do tego samego adresu. Numer adresu umożliwia tworzenie grup automatów, z których każda odpowiada centralkie Master. Każdy adres może posiadać tylko jeden moduł Master. Master adresu 0 kontroluje również moduły Master i Slave innych adresów. Uwaga: Pierwszą centralną sieci musi być Master. Do każdej sieci można podłączyć maksymalnie 32 centralki. Patrz przykład Rys. A

NIEZBĘDNE OKABLOWANIE:

Centralki są ze sobą połączone 3 przewodami kart interfejsu B EBA RS 485 LINK. Używać wyłącznie dwużyłowego kabla telefonicznego. W przypadku zastosowania kabla telefonicznego wieloparowego należy wykorzystać żyły tej samej pary (A-B). Długość przewodu pomiędzy jednym urządzeniem a drugim nie może przekroczyć 250 m.

NIEZBĘDNE USTAWIENIA:		
	Logika na centralkach sterowniczych	Ustawienie przełącznika DIP na B EBA RS 485 LINK
Pierwsza centralka sieci: Master	Tryb szeregowy = 1 Adres = „numer adresu przynależności”	DIP1=ON DIP2=ON DIP3=ON DIP4=ON
Centralki Master wewnątrz sieci	Tryb szeregowy = 1 Adres = „numer adresu przynależności”	DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=OFF DIP4=OFF
Centralki Slave	Tryb szeregowy = 0 Adres = „numer adresu przynależności”.	DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=OFF DIP4=OFF
Najdalsza centralka	Tryb szeregowy=0 (w przypadku Slave) i 1 (w przypadku Master). Adres = „numer adresu przynależności”	DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=ON DIP4=ON

2) Rys. B/C Połączenie szeregowo U-Link

Moduły B EBA RS 485 GATEWAY UNI SER umożliwiają połączenie jednostki nadzorczej* z lokalną siecią kompatybilnych urządzeń BFT U-link: dla UNI BLUE za pomocą bezprzewodowej technologii Bluetooth, a dla UNI-SER za pomocą telefonicznego przewodu dwużyłowego RS 485. Moduły B EBA RS 485 GATEWAY należy podłączyć do jednego urządzenia sieci lokalnej pod adresem 0. Każde urządzenie sieciowe musi mieć inny adres.

Dzięki nadzorczy* U-link można zaadresować każde urządzenie lokalnej sieci U-link i zarządzać parametrami, ustawieniami, nadajnikami i diagnostyką. Parametry techniczne nadzorczy oraz dostępne funkcje opisano w odrębnym podręczniku.

Sieć składa się z urządzenia z modułem B EBA BLUE GATEWAY / B EBA RS 485 GATEWAY, do którego podłączone są poprzez kabel dwużyłowy wszystkie urządzenia z połączeniem szeregowym U-Link.

Minimalna sieć składa się z pojedynczego urządzenia o adresie 0 z modułem B EBA BLUE GATEWAY / B EBA RS 485 GATEWAY.

NIEZBĘDNE OKABLOWANIE:

Centralki są ze sobą połączone 3 przewodami kart interfejsu B EBA RS 485 LINK. Używać wyłącznie dwużyłowego kabla telefonicznego. W przypadku zastosowania kabla telefonicznego wieloparowego należy wykorzystać żyły tej samej pary (A-B). Długość przewodu pomiędzy jednym urządzeniem a drugim nie może przekroczyć 250 m.

Uwaga: jeżeli do centralki podłączone są jednocześnie:

- karta B EBA RS 485 GATEWAY i
 - odbiornik zewnętrzny
- i chcemy, aby komunikacja przebiegała jednocześnie:
- od PC do karty B EBA RS 485 GATEWAY przez adapter 485
 - tego samego PC do zewnętrznej karty odbiornikowej poprzez U-Prog,
- należy odłączyć zewnętrzny odbiornik od zasilania 24V z centralki (Fig. E).

NIEZBĘDNE USTAWIENIA:		
	Logika na centralkach sterowniczych	Ustawienia przełącznika DIP
Pierwsza centralka sieci z modułem B EBA BLUE GATEWAY	Tryb szeregowy = 0 Adres = 0	DIP1=ON DIP2=ON DIP3=ON DIP4=ON
Pierwsza centralka sieci z modułem B EBA RS 485 GATEWAY		
Centralki z modułem B EBA RS 485 LINK	Tryb szeregowy = 0 Adres = od 1 do 127 (każda centralka musi posiadać inny adres)	DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=OFF DIP4=OFF
Najdalsza centralka z B EBA RS 485 LINK		

3) Rys. D Połączenie szeregowo skrzydeł ustawionych przeciwnie

To połączenie przewiduje podłączenie dwóch centralk w celu scentralizowanego sterowania dwoma ustawionymi przeciwnie barierami/bramkami. W tym przypadku centralka Master steruje równocześnie zamykaniem i otwieraniem centralki Slave.

NIEZBĘDNE OKABLOWANIE:

- Centralki Master i Slave są ze sobą połączone 3 przewodami kart interfejsu B EBA RS 485 LINK. Używać wyłącznie dwużyłowego kabla telefonicznego. W przypadku zastosowania kabla telefonicznego wieloparowego należy wykorzystać żyły tej samej pary (A-B). Długość przewodu pomiędzy jednym urządzeniem a drugim nie może przekroczyć 250 m.
- Wszystkie urządzenia aktywujące oraz piloty należy powiązać z kartą Master.
- Wszystkie fotokomórki (zweryfikowane i nie) należy podłączyć do Master;
- Listwy zabezpieczające (zweryfikowane i nie) skrzydła Master należy połączyć z centralką Master;
- Listwy zabezpieczające (zweryfikowane i nie) skrzydła Slave należy połączyć z centralką Slave.

NIEZBĘDNE USTAWIENIA:

- W centralkie Master należy skonfigurować logiki trybu szeregowego = 3 i adres = 0.
- W module B EBA RS 485 LINK podłączonym do centralki Master wszystkie przełączniki DIP muszą być ustawione jako włączone.
- W centralkie Slave należy skonfigurować logiki trybu szeregowego = 2 i adres = 0.
- W module B EBA RS 485 LINK podłączonym do centralki Slave przełączniki DIP 1 i DIP 2 muszą być ustawione jako wyłączone, a przełączniki DIP 3 i DIP 4 jako włączone.

NIEZBĘDNE USTAWIENIA:		
	Logika na centralkach sterowniczych	Ustawienie przełącznika DIP na B EBA RS 485 LINK
środkowy Master	Tryb szeregowy = 3 Adres = 0	DIP1=ON DIP2=ON DIP3=ON DIP4=ON
Centralka Slave	Tryb szeregowy = 2 Adres = 0.	DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=ON DIP4=ON

DANE TECHNICZNE	
Temperatura pracy	-20°/+50°C
Maksymalna odległość bezprzewodowego połączenia Bluetooth: Pomiedzy B EBA BLUE GATEWAY a programatorem	20 m
Maksymalna odległość połączenia kablowego: Miedzy B EBA BLUE GATEWAY/B EBA RS 485 GATEWAY a B EBA RS 485 LINK -Pomiedzy B EBA RS 485 LINK a B EBA RS 485 LINK	250 m
Maksymalna odległość długości sieci	500 m ^{*1}
Nr Maksymalna liczba urządzeń w sieci 485	32 ^{*2}
Pasm B EBA BLUE GATEWAY	2400 - 2483,5 MHz
Moc B EBA BLUE GATEWAY	Maks. średnia 30mW EIRP
Wymiary	42 x 29 mm (HxL)

* Pod pojęciem program nadzorczy rozumie się programator typu palmtop lub oprogramowanie sterujące.

*¹ długość sieci można wydłużyć za pomocą wzmacniacza RS 485.

*² Liczbę urządzeń można zwiększyć do 128, korzystając ze wzmacniacza RS 485.

Эти платы совместимы только с блоками управления, использующими протокол U-link.

1) Fig.A. Последовательное подключение блоков управления посредством платы в EBA RS 485 LINK

В этом подключении предусмотрено соединение нескольких блоков управления, которое может быть использовано для централизованной работы нескольких автоматических устройств. Таким образом, можно посредством одной команды, полученной от главного блока управления Master, осуществлять открытие или закрытие всех автоматических устройств, подсоединенных к одному и тому же адресу. Номер адреса позволяет создавать группы автоматических устройств, каждое из которых отвечает своему главному блоку управления Master. Каждый адрес может иметь только один главный блок управления Master. Главный блок управления Master адреса 0 управляет также главными и подчиненными блоками других адресов. Внимание: первый блок управления сети должен быть главным блоком Master. Максимум 32 блока управления, которые могут быть подключены, на одну сеть. Смотрите пример на Fig.A.

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ КАБЕЛЬНЫЕ ПРОВОДКИ:

Блоки управления соединены между собой 3 проводами, соответствующими интерфейсным платам в EBA RS 485 LINK. Использовать исключительно двойной телефонный провод. В случае использования телефонного кабеля с несколькими количеством пар, необходимо использовать провода одной и той же пары (А-В). Длина кабеля между двумя модулями не должна превышать 250 м.

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ НАСТРОЙКИ:		
	Логические функции на блоках управления	Настройки DIP-переключателя на EBA RS 485 LINK
Первый блок управления сети: Главный (Master)	Последовательный режим = 1. Адрес = "номер адреса принадлежности".	DIP1=ON DIP2=ON DIP3=ON DIP4=ON
Главные блоки управления внутри сети		DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=OFF DIP4=OFF
Подчиненные блоки управления Slave	Последовательный режим = 0. Адрес = "номер адреса принадлежности".	DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=OFF DIP4=OFF
Самый дальний блок управления	Последовательный режим = 0 (если подчиненный) и 1 (если главный блок Master). Адрес = "номер адреса принадлежности".	DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=ON DIP4=ON

2) Fig.B/C. Последовательное подключение U-link

Модули в EBA BLUE GATEWAY и в EBA RS 485 GATEWAY позволяют подключать супервизор* к локальной сети устройств BFT, совместимых с U-link, при помощи беспроводной технологии Bluetooth для UNI BLUE и при помощи двойного телефонного провода RS 485 для UNI-SER. В EBA BLUE GATEWAY и в EBA RS 485 GATEWAY подключаются к единственному устройству локальной сети с адресом 0. У всех устройств сети должны быть различные адреса. С супервизором* от U-link можно адресовать каждое устройство локальной сети U-link и управлять параметрами, настройками, трансмиттерами и диагностикой.

Информацию о характеристиках, касающихся супервизора и имеющихся функций, смотрите в соответствующем руководстве. Сеть состоит из устройства с модулем в EBA BLUE GATEWAY / В EBA RS 485 GATEWAY, к которому подключены при помощи двойного провода все иные устройства посредством последовательной линии U-link. Минимальная сеть состоит из отдельного устройства с адресом 0 с модулем в EBA BLUE GATEWAY / В EBA RS 485 GATEWAY.

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ КАБЕЛЬНЫЕ ПРОВОДКИ:

Блоки управления соединены между собой 3 проводами, соответствующими интерфейсным платам в EBA RS 485 LINK. Использовать исключительно двойной телефонный провод. В случае использования телефонного кабеля с несколькими количеством пар, необходимо использовать провода одной и той же пары (А-В). Длина кабеля между двумя модулями не должна превышать 250 м.

Внимание: в случае, когда в одном блоке управления одновременно подключены:

- плата в EBA RS 485 GATEWAY и
 - наружный приемник
- и требуется одновременная коммуникация:
- ПК с платой в EBA RS 485 GATEWAY через адаптер 485
 - того же ПК с платой наружного приемника путем использования U-Prog,

необходимо отсоединить наружный приемник от питания с напряжением 24 В, поставляемого блоком управления. Fig. E.

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ НАСТРОЙКИ:

	Логические функции на блоках управления	Настройки DIP-переключателя
Первый блок управления сети с модулем в EBA BLUE GATEWAY	Последовательный режим = 0. Адрес = 0.	
Первый блок управления сети с модулем в EBA RS 485 GATEWAY		
Блоки управления с модулем в EBA RS 485 LINK	Последовательный режим = 0. Адрес = от 1 до 127 (у каждого блока управления должен быть отличающийся друг от друга адрес).	DIP1=ON DIP2=ON DIP3=ON DIP4=ON
Самый дальний блок управления с EBA RS 485 LINK		DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=ON DIP4=ON

3) Fig.D. Последовательное подключение противопоставленных створок.

В этом подключении предусмотрено подключение двух блоков управления для централизованного контроля за двумя противопоставленными шлагбаумами/воротами. В этом случае главный блок управления Master будет одновременно управлять закрытием и открытием подчиненного блока управления Slave.

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ КАБЕЛЬНЫЕ ПРОВОДКИ:

- Главный и подчиненный блоки управления соединены между собой 3 проводами, соответствующими интерфейсным платам в EBA RS 485 LINK. Использовать исключительно двойной телефонный провод. В случае использования телефонного кабеля с несколькими количеством пар, необходимо использовать провода одной и той же пары (А-В). Длина кабеля между двумя модулями не должна превышать 250 м.
- Все приводы подключения, а также ДУ должны относиться к главной плате Master;
- Все фотозлементы (проверенные и нет) должны быть подключены к Master;
- Кромки безопасности (проверенные и нет) главной створки Master должны быть соединены с главным блоком управления Master;
- Кромки безопасности (проверенные и нет) подчиненной створки Slave должны быть соединены с подчиненным блоком управления Slave;

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ НАСТРОЙКИ:

В главном блоке управления Master будут сконфигурированы логические функции "Последовательный режим" = 3 и "Адрес" = 0

- В EBA RS 485 LINK, подключенном к главному блоку управления Master, все Dip-переключатели должны быть в положении ВКЛ.
- В подчиненном блоке управления Slave будут сконфигурированы логические функции "Последовательный режим" = 2 и "Адрес" = 0
- В EBA RS 485 LINK, подключенном к подчиненному блоку управления Slave, переключатели DIP 1 и DIP 2 должны быть в положении ВЫКЛ., а DIP 3 и DIP 4 в положении ВКЛ.

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ НАСТРОЙКИ:

	Логические функции на блоках управления	Настройки DIP-переключателя на EBA RS 485 LINK
Блок управления Главный (Master)	Последовательный режим = 3. Адрес = 0.	DIP1=ON DIP2=ON DIP3=ON DIP4=ON
Подчиненный блок управления Slave	Последовательный режим = 2. Адрес = 0.	DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=ON DIP4=ON

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая температура	-20°/+50°c
Максимальное расстояние при соединении Bluetooth: Между в EBA BLUE GATEWAY и беспроводным программирующим устройством	20 m
Максимальное расстояние при кабельном соединении: Между в EBA BLUE GATEWAY/В EBA RS 485 GATEWAY и в EBA RS 485 LINK - Между в EBA RS 485 LINK и в EBA RS 485 LINK	250 m
Максимальное расстояние длины сети	500 m ¹
Макс. кол-во устройств в сети 485	32 ²
Диапазон в EBA BLUE GATEWAY	2400 - 2483,5 MHz
Мощность в EBA BLUE GATEWAY	Макс. средняя 30mW EIRP
Размеры	42 x 29 mm (HxL)

* Под супервизором понимается или портативный программатор, или управляющее программное обеспечение.

¹ макс. длина сети может быть увеличена, используя повторитель RS 485.

² количество устройств может быть увеличено до 128, используя повторитель RS 485.

NÁVOD K INSTALACI

ČEŠTINA

Tyto karty jsou kompatibilní pouze s řídicími jednotkami, které používají protokol U-link.

1) Obr. A Sériové zapojení řídicích jednotek prostřednictvím karty B EBA RS 485 LINK

Toto zapojení předpokládá propojení více řídicích jednotek, použitých pro centralizované ovládání více automatických systémů. Tímto způsobem je možné jediným pokynem z řídicí jednotky Master otevřít nebo zavřít všechny automatické systémy připojené na stejnou adresu. Číslo adresy umožní vytvořit skupiny automatických systémů, z nichž každý odpovídá své jednotce Master. Každá adresa může mít pouze jednu jednotku Master. Master adresy 0 řídí i Master a Slave ostatních adres. Pozor: první řídicí jednotka sítě musí být Master. Na každou síť je možné připojit maximálně 32 řídicích jednotek. Viz příklad na Obr. A.

KABELÁŽ POTŘEBNÁ PRO ČINNOST:

Řídicí jednotky jsou vzájemně propojeny 3 vodiči propojovacích desek B EBA RS 485 LINK. Použijte výhradně telefonní dvojlínku. V případě telefonního kabelu s více páry se musí použít vodiče stejného páru (A-B). Délka kabelu mezi jednotlivými moduly nesmí překročit 250 m.

NASTAVENÍ NUTNÁ PRO ČINNOST:		
	Logika řídicích jednotek	Nastavení Dip switch na B EBA RS 485 LINK
První řídicí jednotka sítě: Master	Sériový režim = 1. Adresa = "číslo příslušné adresy"	DIP1=ON DIP2=ON DIP3=ON DIP4=ON
Řídicí jednotky Master uvnitř sítě		DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=OFF DIP4=OFF
Řídicí jednotky Slave	Sériový režim = 0. Adresa = "číslo příslušné adresy"	DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=OFF DIP4=OFF
Nejvzdálenější řídicí jednotka	Sériový režim = 0 (se slave) a 1 (pokud Master). Adresa = "číslo příslušné adresy"	DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=ON DIP4=ON

2) Obr. B/C Sériové zapojení U-Link

Moduly B EBA BLUE GATEWAY a B EBA RS 485 GATEWAY umožňují připojení dozoru* k místní síti kompatibilních zařízení BFT U-link prostřednictvím technologie wireless Bluetooth pro UNI BLUE a prostřednictvím dvojlínky RS 485 pro UNI-SER. B EBA BLUE GATEWAY a B EBA RS 485 GATEWAY se připojují k jedinému zařízení místní sítě s adresou 0. Každé zařízení v síti musí mít jinou adresu.

Pomocí kontrolního* systému U-link je možné adresovat každé zařízení místní sítě U-link a řídit parametry, nastavení, vysíláče a diagnostiku. Technické údaje kontrolního systému a funkce, které jsou k dispozici, jsou uvedeny v příslušném návodu.

Sít sestává ze zařízení s modulem B EBA BLUE GATEWAY / B EBA RS 485 GATEWAY, na který jsou pomocí dvojlínky připojena všechna ostatní zařízení se sériovým zapojením U-link.

Minimální síť je složena z jednoho zařízení s adresou 0 a modulem B EBA BLUE GATEWAY / B EBA RS 485 GATEWAY.

KABELÁŽ POTŘEBNÁ PRO ČINNOST:


Řídicí jednotky jsou vzájemně propojeny 3 vodiči propojovacích desek B EBA RS 485 LINK. Použijte výhradně telefonní dvojlínku. V případě telefonního kabelu s více páry se musí použít vodiče stejného páru (A-B). Délka kabelu mezi jednotlivými moduly nesmí překročit 250 m.

Pozor: v případě, když je v jedné řídicí jednotce připojena současně:

- karta B EBA RS 485 GATEWAY a
- externí přijímač

a chcete komunikovat současně:

- z PC do karty B EBA RS 485 GATEWAY přes adaptér 485
- ze stejného PC do karty externího přijímače použitým U-Prop, je nutné odpojit externí přijímač od napájení 24V poskytovatého řídicí jednotkou (Vedere Fig. E).

NASTAVENÍ NUTNÁ PRO ČINNOST:		
	Logika řídicích jednotek	Nastavení Dip switch
První řídicí jednotka sítě s modulem B EBA BLUE GATEWAY	Sériový režim = 0. Adresa = 0.	 DIP1=ON DIP2=ON DIP3=ON DIP4=ON
První řídicí jednotka sítě s modulem B EBA RS 485 GATEWAY		
Řídicí jednotky s modulem B EBA RS 485 LINK	Sériový režim = 0. Adresa = od 1 do 127 (každá řídicí jednotka musí mít jinou adresu).	DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=OFF DIP4=OFF
Nejvzdálenější řídicí jednotka s B EBA RS 485 LINK		DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=ON DIP4=ON

3) Obr. D Sériové zapojení protilehlých křídel.

Toto zapojení předpokládá propojení dvou řídicích jednotek pro centralizované ovládání dvou protilehlých závor/vrat. V tomto případě bude řídicí jednotka Master současně ovládat zavírání a otvírání řídicí jednotky Slave.

KABELÁŽ POTŘEBNÁ PRO ČINNOST:

- Řídicí jednotka Master a řídicí jednotka Slave jsou vzájemně propojeny 3 vodiči propojovacích desek B EBA RS 485 LINK. Použijte výhradně telefonní dvojlínku. V případě použití telefonního kabelu s více páry se musí použít vodiče stejného páru (A-B). Délka kabelu mezi jednotlivými moduly nesmí překročit 250 m.

- Všechny zapínací povelý a dálková ovládání se musí vztahovat na kartu MASTER;
- Všechny fotobuňky (s i bez funkce textu) musí být připojeny na MASTER;
- Bezpečnostní listy (s a bez testu) křídla Master musí být připojeny k centrále Master;
- Bezpečnostní listy (s a bez testu) křídla Slave musí být připojeny k centrále Slave.

NASTAVENÍ NUTNÁ PRO ČINNOST:

- Na řídicí jednotce Master je nutné provést konfiguraci logiky sériového režimu = 3 a Adresy = 0
- V B EBA RS 485 LINK napojeném na řídicí jednotku Master musí být všechny Dip switch ON

- Na řídicí jednotce Slave je nutné provést konfiguraci logiky sériového režimu = 2 a Adresy = 0
- V B EBA RS 485 LINK napojeném na řídicí jednotku Slave musí být DIP 1 a DIP 2 OFF a DIP 3 a DIP 4 ON

NASTAVENÍ NUTNÁ PRO ČINNOST:		
	Logika řídicích jednotek	Nastavení Dip switch na B EBA RS 485 LINK
Řídicí jednotka Master	Sériový režim = 3. Adresa = 0	DIP1=ON DIP2=ON DIP3=ON DIP4=ON
Řídicí jednotka Slave	Sériový režim = 2. Adresa = 0.	DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=ON DIP4=ON

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Provozní teplota	-20°/+50°C
Maximální vzdálenost propojení Bluetooth; Mezi B EBA BLUE GATEWAY a Programátorem bezdrátově	20 m
Maximální vzdálenost kabelového propojení: - Mezi B EBA BLUE GATEWAY / B EBA RS 485 GATEWAY a B EBA RS 485 LINK - Mezi B EBA RS 485 LINK a B EBA RS 485 LINK	250 m
Maximální vzdálenost - délka sítě	500 m ¹
Č. Maximální zařízení v síti 485	32* ²
Pásmo B EBA BLUE GATEWAY	2400 - 2483,5 MHz
Výkon B EBA BLUE GATEWAY	Max průměr 30mW EIRP
Rozměry	42 x 29 mm (HxL)

* Supervizorem se rozumí buď programovací palmtop nebo ovládací software.

*¹ max. délka sítě může být prodloužena pomocí repeater RS 485.

*² zařízení v síti může být zvýšen až na 128 zařízení pomocí repeater RS 485.

Bu kartlar, sadece U-link protokolünü kullanan santraller ile uyumludur.

1) Fig.A. B EBA RS 485 LINK kartı aracılığı ile Santrallerle seri bağlantı

Bu bağlantı, birden çok otomasyonların merkezi sistemle çalışması için kullanılacak birden çok santral bağlantısını öngörür. Bu şekilde, Master santralden alınan tek bir kumanda sayesinde aynı adrese bağlı olan bütün otomasyon sistemlerinin açılmasını veya kapanmasını gerçekleştirmek mümkündür. Adres numarası, otomasyon sistemi grupları yaratmayı sağlar; bunların her biri, kendi Master'ı ile uyumludur. Her adres tek bir Master sahibi olabilir. 0 adresi Master'ı diğer adreslerin Master ve Slave'lerini de kontrol eder. Dikkat: Şebekenin birinci santralının bir Master olması gerekir. Şebeke başına en fazla 32 santral bağlanabilir. Fig. A örneğine bakınız.

İŞLEME İÇİN GEREKLİ KABLAJLAR:

Santraller birbirleri arasında, B EBA RS 485 LINK arayüz kartlarına ilişkin 3 tel ile bağlanırlar. Sadece telefon tipi çift bükümlü bir kablo kullanınız. Birden fazla çiftli bir telefon kablosunun kullanılması halinde, aynı çiftin tellerinin kullanılması zorunludur (A-B). Bir modül ile bir diğer modül arasındaki kablo uzunluğu 250 metreyi aşmamalıdır.

İŞLEME İÇİN GEREKLİ DÜZENLEMELER:		
	Kumanda santralleri üzerindeki lojikler	B EBA RS 485 LINK üzerindeki Dip switch ayarları
Şebekenin birinci santrali: Master	Seri mod =1. Adres = "ait olunan adres numarası"	DIP1=ON DIP2=ON DIP3=ON DIP4=ON
Şebeke içindeki Master santraller		DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=OFF DIP4=OFF
Slave Santraller	Seri mod =0. Adres = "ait olunan adres numarası"	DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=OFF DIP4=OFF
En uzak santral	Seri mod =0 (slave ise) ve 1 (Master ise). Adres = "ait olunan adres numarası"	DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=ON DIP4=ON

2) Fig.B/C. U-Link seri bağlantı

B EBA BLUE GATEWAY ve B EBA RS 485 GATEWAY modülü bir süpervizörün*, UNI BLUE için Bluetooth wireless teknolojisine aracılığıyla ve UNI-SER için RS 485 çift bükümlü kablo aracılığı ile uyumlu BFT U-link cihazlarının yerel ağa bağlanmasına olanak tanırlar. B EBA BLUE GATEWAY ve B EBA RS 485 GATEWAY yerel ağın tek aygıtına 0 adresi ile bağlanırlar. Şebekenin her cihazının başka bir adresi olması gerekir. Bir U-link süpervizör* ile yerel U-link şebekesinin her bir cihazının yönlendirilmesi ve parametrelerin, ayarların, iletilerinin ve arıza teşhisinin yönetilmesi mümkündür. Süpervizör özellikleri ve kullanılması mümkün işlevlere dair bilgiler için ilişkin kılavuzu referans alınır. Şebeke, B EBA BLUE GATEWAY / B EBA RS 485 GATEWAY modülüne sahip bir cihazdan teşekkül eder, buna seri U-link ile tüm diğer cihazlar çift bükümlü kabloyla bağlanırlar. Minimum şebeke, B EBA BLUE GATEWAY / B EBA RS 485 GATEWAY modülü ile 0 adresli tek cihazdan teşekkül eder.

İŞLEME İÇİN GEREKLİ KABLAJLAR:

Santraller birbirleri arasında, B EBA RS 485 LINK arayüz kartlarına ilişkin 3 tel ile bağlanırlar. Sadece telefon tipi çift bükümlü bir kablo kullanınız. Birden fazla çiftli bir telefon kablosunun kullanılması halinde, aynı çiftin tellerinin kullanılması zorunludur (A-B). Bir modül ile bir diğer modül arasındaki kablo uzunluğu 250 metreyi aşmamalıdır.

Dikkat: Bir kontrol ünitesine,

- bir B EBA RS 485 GATEWAY kartı ve
- bir dış alıcının aynı anda bağlı olması ve
- adaptör 485 yoluya PC'den B EBA RS 485 GATEWAY kartına
- U-Prog kullanimi aracılığı ile söz konusu PC'den alıcı karta aynı anda iletişim kurulmak istenmesi halinde dış alıcıyı, kontrol ünitesi ile tedarik edilmiş 24V beslemeden ayırmak gerekir (Vedere Fig. E).

İŞLEME İÇİN GEREKLİ DÜZENLEMELER:		
	Kumanda santralleri üzerindeki lojikler	Dip switch ayarları
B EBA BLUE GATEWAY modülü şebekenin ilk santrali	Seri mod =0. Adres=0	—
B EBA RS 485 GATEWAY modülü şebekenin ilk santrali		DIP1=ON DIP2=ON DIP3=ON DIP4=ON
B EBA RS 485 LINK modüllü santraller	Seri mod =0. Adres = 1 ile 127 arası (her santralın adresi bir diğerinkinden farklı olmalıdır).	DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=OFF DIP4=OFF
B EBA RS 485 LINK ile en uzak santral		DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=ON DIP4=ON

3) Fig.D. Karşılıklı düzenlenmiş Kanatlar seri bağlantı

Bu bağlantı, karşılıklı düzenlenmiş iki bariyer/bahçe giriş kapanışını merkezi kontrolü için iki santralin bağlanması öngörür. Bu durumda Master santral, Slave santralin kapanması ve açılmasını aynı anda kumanda edecektir.

İŞLEME İÇİN GEREKLİ KABLAJLAR:

- Master santral ve Slave santral, B EBA RS 485 LINK arayüz kartlarına ilişkin 3 tel ile birbirlerine bağlanırlar. Sadece telefon tipi çift bükümlü bir kablo kullanınız. Birden fazla çiftli bir telefon kablosunun kullanılması halinde, aynı çiftin tellerinin kullanılması zorunludur (A-B). Bir modül ile bir diğer modül arasındaki kablo uzunluğu 250 metreyi aşmamalıdır.
- Tüm etkinleştirme komutları ve de uzaktan kumandalar Master kartını referans olarak almalıdır;
- Tüm fotoseller (test edilmiş ve edilmemiş olanlar) Master'a bağlanmış olmalıdır;
- Master kanadının güvenli kenarları (test edilmiş ve edilmemiş olanlar), Master santraline bağlanmış olmalıdır;
- Slave kanadının güvenli kenarları (test edilmiş ve edilmemiş olanlar), Slave santraline bağlanmış olmalıdır .

İŞLEME İÇİN GEREKLİ DÜZENLEMELER:

- Master santralinde seri Mod lojikleri = 3 ve adres = 0 konfigüre edilmelidir.
- Master santraline bağlanmış B EBA RS 485 LINK'te bütün Dip switch'ler ON (AÇIK) olmalıdır

- Slave santralinde seri Mod lojikleri = 2 ve adres = 0 konfigüre edilmelidir
- Slave santraline bağlanmış olan B EBA RS 485 LINK'te i DIP 1 ve DIP 2 OFF (KAPALI) ve i DIP 3 ve DIP 4 ON (AÇIK) olmalıdır

İŞLEME İÇİN GEREKLİ DÜZENLEMELER:		
	Kumanda santralleri üzerindeki lojikler	B EBA RS 485 LINK üzerindeki Dip switch ayarları
Master Santral	Seri mod =3. Adres=0	DIP1=ON DIP2=ON DIP3=ON DIP4=ON
Slave Santral	Seri mod =2. Adres=0.	DIP1=OFF DIP2=OFF DIP3=ON DIP4=ON

TEKNİK VERİLER

İşleme sıcaklığı	-20°/+50°C
Bluetooth bağlantısı max mesafe: B EBA BLUE GATEWAY ve wireless Programlayıcı arasında	20 m
Kablo ile max bağlama mesafesi: - B EBA BLUE GATEWAY/B EBA RS 485 GATEWAY UNI-SER ile B EBA RS 485 LINK arasında - B EBA RS 485 LINK ve B EBA RS 485 LINK arasında	250 m
Şebeke max mesafe	500 m*1
No. Max cihaz 485 şebeke üzerinde	32*2
B EBA BLUE GATEWAY dalga	2400 - 2483,5 MHz
B EBA BLUE GATEWAY güç	Max average 30mW EIRP
Boyutlar	42 x 29 mm (HxL)

* Süpervizör ile bir avuçlu programlayıcı veya bir yönetim yazılımı kastedilir.

* Şebeke max uzunluğu bir RS repeater kullanılarak uzatılabilir.
* Cihazların sayısı bir RS repeater kullanılarak 128 adete kadar artırılabilir.



DEMOLIZIONE L'eliminazione dei materiali va fatta rispettando le norme vigenti. Non gettate il vostro apparecchio scartato, le pile o le batterie usate nei rifiuti domestici. Avete la responsabilità di restituire tutti i vostri rifiuti da apparecchiature elettriche o elettroniche lasciandoli in un punto di raccolta dedicato al loro riciclo.



SCRAPPING Materials must be disposed of in accordance with the regulations in force. Do not throw away your discarded equipment or used batteries with household waste. You are responsible for taking all your waste electrical and electronic equipment to a suitable recycling centre.



DÉMOLITION Éliminez les matériaux en respectant les normes en vigueur. Ne jetez ni les vieux appareils, ni les piles, ni les batteries usées avec les ordures domestiques. Vous devez confier tous vos déchets d'appareils électriques ou électroniques à un centre de collecte différenciée, préposé à leur recyclage.



VERSCHROTTUNG Die Entsorgung der Materialien muss unter Beachtung der geltenden Normen erfolgen. Bitte werfen Sie Ihr Altgerät oder die leeren Batterien nicht in den Haushaltsabfall. Sie sind verantwortlich für die ordnungsgemäße Entsorgung Ihrer elektrischen oder elektronischen Altgeräte durch eine offizielle Sammelstelle.



DESGUACE La eliminación de los materiales se debe realizar respetando las normas vigentes. No desechar su equipo descartado, las pilas o las baterías usadas con los residuos domésticos. Usted tiene la responsabilidad de desechar todos sus residuos de equipos eléctricos o electrónicos, entregándolos a un punto de recogida dedicado al reciclaje de los mismos.



SLOOP De materialen moeten verwijderd worden met inachtneming van de geldende normen. Uw niet meer gebruikte apparaat, de lege batterijen of accu's niet bij het huisvuil weggooien. U bent er verantwoordelijk voor al uw afval van elektrische of elektronische apparatuur weg te brengen naar een inzamelpunt voor de recycling ervan.



DEMOLIÇÃO A eliminação dos materiais deve ser feita de acordo com as normas vigentes. Não deite o equipamento eliminado, as pilhas ou as baterias no lixo doméstico. Você tem a responsabilidade de restituir todos os seus resíduos de equipamentos elétricos ou eletrônicos deixando-os num ponto de recolha dedicado à sua reciclagem.



ΔΙΑΛΥΣΗ Η διάθεση των υλικών πρέπει να γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μην πετάτε τη χαλασμένη συσκευή σας και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα. Ενεργήστε υπεύθυνα παραδίδοντας όλα τα απορρίμματα από ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές σε ένα σημείο συλλογής για την ανακύκλωσή τους.



ROZBIÓRKA Wszelkie materiały należy usuwać zgodnie z obowiązującymi zasadami. Zużytego urządzenia, akumulatorów i wyczerpanych baterii nie należy wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Użytkownik odpowiedzialny jest za dostarczenie wszystkich odpadów elektrycznych i elektronicznych do stosownych punktów zbiórki i recyklingu.



УТИЛИЗАЦИЯ Уничтожение материалов должно осуществляться в соответствии с действующими нормами. Не выбрасывайте ваш бракованный прибор, использованные батарейки или аккумуляторы вместе с бытовыми отходами. Вы несете ответственность за возврат всех ваших отходов от электрических или электронных приборов, оставляя их в пункте сбора, предназначенном для их переработки.



LIKVIDACE Materiál se smí likvidovat pouze s dodržáním platných předpisů. Vyřazená zařízení, baterie nebo akumulátory nevyhazujte do směsného komunálního odpadu. Máte povinnost odevzdat všechny odpady z elektrických a elektronických zařízení ve sběrných místech určených pro jejich recyklaci.



BERTARAF ETME Materyallerin bertaraf edilmesi, yürürlükteki standartlara uyularak yapılmalıdır. Artık kullanılmayacak cihazınızı, tükenmiş pilleri veya aküleri ev çöplüne atmayınız. Elektrikli veya elektronik cihazlardan kaynaklanan bütün atıklarınızı, bunların geri dönüşümlerini gerçekleştiren özel bir toplama merkezine götürerek iade etme sorumluluğuna sahipsiniz.



www.bft-automation.com

BFT SpA

Via Lago di Vico, 44 **ITALY**
36015 Schio (VI)
T +39 0445 69 65 11
F +39 0445 69 65 22

SPAIN

BFT GROUP ITALIBERICA DE AUTOMATISMOS SL
Cami de Can Bassa, 6, 08401
Granollers, Barcelona, Spagna

FRANCE

AUTOMATISMES BFT FRANCE SAS
50 rue Jean Zay
69800 Saint-Priest, Francia

GERMANY

BFT ANTRIEBSSYSTEME GMBH
Faber-Castell-Straße 29, 90522
Oberasbach, Germania

UNITED KINGDOM

BFT AUTOMATION UK LTD
Unit C2-C3 The Embankment Business
Park, Vale Road Heaton Mersey Stockport
Cheshire SK4 3GL United Kingdom

BFT AUTOMATION (SOUTH) LTD
Enterprise House Murdock Road, Dorcan,
Swindon, England, SN3 5HY

PORTUGAL

BFT PORTUGAL SA
Urb. Pedrulha lote 9 - Apartado 8123,
3025-248 Coimbra Portugal

POLAND

BFT POLSKA SP ZOO
Marecka 49, 05-220 Zielonka, Polonia

IRELAND

BFT AUTOMATION IRELAND
Unit D3 City Link Business Park, Old Naas
Road, Dublin

CROATIA

BFT ADRIA DOO
Obrovac 39, 51218, Dražice, Croazia

CZECH REPUBLIC

BFT CZ SRO
Ustecka 533/9, 184 00 Praha 8,
Czech

TURKEY

BFT OTOMASYON KAPI
Serifali Mahallesi, no, 34775
Ümraniye/Istanbul, Turchia

USA

BFT AMERICAS INC.
1200 S.W. 35th Avenue Suite B Boynton
Beach FL 33426

AUSTRALIA

BFT AUTOMATION AUSTRALIA PTY
29 Bentley St, Wetherill Park NSW
2164, Australia

EMIRATES

BFT MIDDLEEAST FZCO
FZS2 AA01 - PO BOX 262200, Jebel Ali Free
Zone South Zone 2, Dubai - United Arab

NEW ZEALAND

BFT AUTOMATION NEW ZEALAND
224/A Bush Road, Rosedale,
Auckland, New Zealand